

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория

Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	44,71	43,45	1,26	48,980	51,290	-2,310	6,00	5,50	0,068
20.11.2025 23	24,00	0,00	46,20	44,76	1,44	48,820	51,200	-2,380	6,00	5,50	0,082
21.11.2025 23	24,00	0,00	51,91	49,87	2,04	44,020	47,230	-3,210	6,00	5,50	0,095
22.11.2025 23	24,00	0,00	51,54	49,55	1,99	35,220	38,030	-2,810	6,00	5,50	0,078
23.11.2025 23	24,00	0,00	46,35	44,87	1,48	49,150	51,930	-2,780	6,00	5,50	0,079
24.11.2025 23	24,00	0,00	41,60	40,55	1,05	49,960	52,290	-2,330	6,00	5,50	0,067
25.11.2025 23	24,00	0,00	50,83	48,72	2,11	35,550	38,380	-2,830	6,00	5,50	0,080
26.11.2025 23	24,00	0,00	52,01	50,17	1,84	34,350	36,750	-2,400	6,00	5,50	0,071
27.11.2025 23	23,00	1,00	47,95	46,28	1,67	48,040	50,040	-2,000	6,00	5,50	0,087
28.11.2025 23	24,00	0,00	49,33	47,42	1,91	50,300	52,670	-2,370	6,00	5,50	0,103
29.11.2025 23	24,00	0,00	53,33	51,08	2,25	36,560	38,260	-1,700	6,00	5,50	0,085
30.11.2025 23	24,00	0,00	52,14	50,00	2,14	32,250	34,770	-2,520	6,00	5,50	0,072
01.12.2025 23	24,00	0,00	53,90	51,55	2,35	50,580	53,960	-3,380	6,00	5,50	0,120
02.12.2025 23	24,00	0,00	53,84	51,45	2,39	49,190	53,050	-3,860	6,00	5,50	0,119
03.12.2025 23	24,00	0,00	52,99	50,77	2,22	38,830	40,730	-1,900	6,00	5,50	0,092
04.12.2025 23	24,00	0,00	55,38	53,04	2,34	42,280	46,390	-4,110	6,00	5,50	0,101
05.12.2025 23	24,00	0,00	55,24	52,87	2,37	49,000	53,160	-4,160	6,00	5,50	0,118
06.12.2025 23	24,00	0,00	51,38	49,39	1,99	49,860	53,020	-3,160	6,00	5,50	0,106
07.12.2025 23	24,00	0,00	55,28	52,86	2,42	51,410	51,580	-0,170	6,00	5,50	0,124
08.12.2025 23	21,00	3,00	55,28	52,70	2,58	45,040	45,230	-0,190	6,00	5,50	0,117
09.12.2025 23	24,00	0,00	55,78	53,21	2,57	51,040	51,040	0,000	6,00	5,50	0,131
10.12.2025 23	23,00	1,00	55,30	52,87	2,43	45,800	50,420	-4,620	6,00	5,50	0,115
11.12.2025 23	24,00	0,00	55,80	53,36	2,44	50,200	51,140	-0,940	6,00	5,50	0,124
12.12.2025 23	24,00	0,00	55,30	52,87	2,43	51,400	51,400	0,000	6,00	5,50	0,120
13.12.2025 23	22,00	2,00	57,50	54,79	2,71	46,880	47,470	-0,590	6,00	5,50	0,128
14.12.2025 23	24,00	0,00	67,80	64,23	3,57	47,730	53,530	-5,800	6,00	5,50	0,173
15.12.2025 23	24,00	0,00	59,82	56,78	3,04	50,520	53,640	-3,120	6,00	5,50	0,156
16.12.2025 23	24,00	0,00	61,22	57,83	3,39	51,070	55,110	-4,040	6,00	5,50	0,174
17.12.2025 23	24,00	0,00	60,41	57,25	3,16	53,010	56,920	-3,910	6,00	5,50	0,168
18.12.2025 23	24,00	0,00	55,92	53,37	2,55	55,300	55,300	0,000	6,00	5,50	0,144
Среднее	23,77	0,23	53,53	51,26	2,27	46,411	48,864	-2,453	6,00	5,50	0,110
Итого	713,00	7,00				1392,340	1465,930	-73,590			3,297

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	2283,240	2369,690	19,217	3593,00	6520,00
18.12.2025	3675,580	3835,620	22,514	4306,00	6527,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru