

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория

Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	55,29	53,13	2,16	54,210	54,210	0,000	6,00	5,50	0,120
20.03.2026 23	24,00	0,00	54,41	52,49	1,92	55,160	55,160	0,000	6,00	5,50	0,107
21.03.2026 23	24,00	0,00	54,49	52,65	1,84	54,880	54,880	0,000	6,00	5,50	0,097
22.03.2026 23	24,00	0,00	54,39	52,55	1,84	54,810	54,810	0,000	6,00	5,50	0,096
23.03.2026 23	24,00	0,00	54,40	52,54	1,86	54,820	54,820	0,000	6,00	5,50	0,097
24.03.2026 23	21,00	3,00	54,98	53,00	1,98	49,090	49,090	0,000	6,00	5,50	0,101
25.03.2026 23	24,00	0,00	55,68	53,68	2,00	54,970	54,970	0,000	6,00	5,50	0,111
26.03.2026 23	24,00	0,00	54,41	52,56	1,85	54,550	54,550	0,000	6,00	5,50	0,097
27.03.2026 23	24,00	0,00	54,39	52,57	1,82	54,380	54,380	0,000	6,00	5,50	0,097
28.03.2026 23	24,00	0,00	54,38	52,55	1,83	54,250	54,250	0,000	6,00	5,50	0,097
29.03.2026 23	24,00	0,00	54,84	53,02	1,82	54,160	54,160	0,000	6,00	5,50	0,099
30.03.2026 23	24,00	0,00	54,49	52,65	1,84	54,110	54,110	0,000	6,00	5,50	0,099
31.03.2026 23	24,00	0,00	54,37	52,50	1,87	53,920	53,920	0,000	6,00	5,50	0,096
01.04.2026 23	24,00	0,00	54,65	52,77	1,88	53,880	53,880	0,000	6,00	5,50	0,098
02.04.2026 23	24,00	0,00	55,92	54,05	1,87	36,060	36,040	0,020	6,00	5,50	0,070
03.04.2026 23	24,00	0,00	54,39	52,52	1,87	54,360	54,360	0,000	6,00	5,50	0,096
04.04.2026 23	23,00	1,00	54,38	52,39	1,99	52,010	52,010	0,000	6,00	5,50	0,106
05.04.2026 23	22,00	2,00	54,35	52,44	1,91	49,860	49,860	0,000	6,00	5,50	0,091
06.04.2026 23	24,00	0,00	53,98	52,09	1,89	41,750	41,730	0,020	6,00	5,50	0,079
07.04.2026 23	24,00	0,00	55,05	52,96	2,09	54,100	54,100	0,000	6,00	5,50	0,119
08.04.2026 23	24,00	0,00	61,10	58,53	2,57	54,950	54,950	0,000	6,00	5,50	0,142
09.04.2026 23	24,00	0,00	58,45	56,04	2,41	54,230	54,230	0,000	6,00	5,50	0,133
10.04.2026 23	24,00	0,00	55,60	53,37	2,23	54,020	54,020	0,000	6,00	5,50	0,125
11.04.2026 23	24,00	0,00	56,34	54,11	2,23	53,420	53,420	0,000	6,00	5,50	0,122
12.04.2026 23	24,00	0,00	58,90	56,51	2,39	53,020	53,020	0,000	6,00	5,50	0,121
13.04.2026 23	24,00	0,00	55,15	53,09	2,06	53,870	53,870	0,000	6,00	5,50	0,108
14.04.2026 23	24,00	0,00	54,91	52,83	2,08	53,970	53,970	0,000	6,00	5,50	0,114
15.04.2026 23	24,00	0,00	55,30	53,17	2,13	54,180	54,180	0,000	6,00	5,50	0,116
16.04.2026 23	24,00	0,00	57,85	55,58	2,27	53,990	53,990	0,000	6,00	5,50	0,120
17.04.2026 23	24,00	0,00	55,67	53,79	1,88	19,840	19,810	0,030	6,00	5,50	0,042
18.04.2026 23	24,00	0,00	22,07	25,72	-3,65	1,220	1,170	0,050	6,00	5,50	0,000
Среднее	23,81	0,19	54,34	52,51	1,83	50,066	50,062	0,004	6,00	5,50	0,101
Итого	738,00	6,00				1552,040	1551,920	0,120			3,116

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	7285,930	7512,700	32,308	5943,00	6546,00
18.04.2026	8837,970	9064,620	35,424	6681,00	6552,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru