

# Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом  
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 1

Тип прибора: TCPB-043  
Номер прибора: 2003641

| Дата           | Теплосистема 1 - отопление |              |              |             |                 |               |                 |              |              | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|
|                | BP, (ч)                    | t1, °C       | t2, °C       | dt, °C      | M1, т           | M2, т         | Mco, т          | P1, кг/м³    | P2, кг/м³    |                        |
| 05.11.2025 23  | 24,00                      | 15,05        | 14,91        | 0,14        | 0,000           | 0,000         | 0,000           | 7,033        | 6,033        | 0,000                  |
| 06.11.2025 23  | 24,02                      | 15,12        | 14,98        | 0,14        | 0,000           | 0,000         | 0,000           | 7,033        | 6,033        | 0,000                  |
| 07.11.2025 23  | 24,02                      | 15,02        | 14,86        | 0,16        | 0,000           | 0,000         | 0,000           | 7,033        | 6,033        | 0,000                  |
| 08.11.2025 23  | 24,00                      | 15,19        | 15,08        | 0,11        | 0,000           | 0,000         | 0,000           | 7,033        | 6,033        | 0,000                  |
| 09.11.2025 23  | 24,00                      | 15,21        | 15,06        | 0,15        | 0,000           | 0,000         | 0,000           | 7,033        | 6,033        | 0,000                  |
| 10.11.2025 23  | 24,02                      | 24,55        | 27,31        | -2,76       | 75,261          | 0,600         | 74,661          | 7,033        | 6,033        | -0,689                 |
| 11.11.2025 23  | 22,33                      | 40,34        | 46,04        | -5,70       | 219,935         | 0,000         | 219,935         | 7,033        | 6,033        | -1,252                 |
| 12.11.2025 23  | 22,17                      | 39,41        | 44,95        | -5,54       | 214,368         | 0,000         | 214,368         | 7,033        | 6,033        | -1,183                 |
| 13.11.2025 23  | 18,60                      | 43,30        | 44,86        | -1,56       | 150,574         | 0,098         | 150,476         | 7,033        | 6,033        | 0,223                  |
| 14.11.2025 23  | 24,02                      | 56,41        | 47,89        | 8,52        | 320,406         | 0,000         | 320,406         | 7,033        | 6,033        | 2,731                  |
| 15.11.2025 23  | 24,00                      | 47,99        | 41,93        | 6,06        | 328,624         | 0,000         | 328,624         | 7,033        | 6,033        | 1,970                  |
| 16.11.2025 23  | 24,00                      | 56,80        | 48,22        | 8,58        | 320,836         | 0,000         | 320,836         | 7,033        | 6,033        | 2,752                  |
| 17.11.2025 23  | 23,90                      | 56,36        | 47,98        | 8,38        | 315,882         | 0,297         | 315,585         | 7,033        | 6,033        | 2,650                  |
| 18.11.2025 23  | 23,87                      | 44,49        | 44,23        | 0,26        | 197,881         | 49,076        | 148,805         | 7,033        | 6,033        | 1,481                  |
| <b>Среднее</b> | <b>23,35</b>               | <b>34,66</b> | <b>33,45</b> | <b>1,21</b> | <b>153,126</b>  | <b>3,577</b>  | <b>149,550</b>  | <b>7,033</b> | <b>6,033</b> | <b>0,620</b>           |
| <b>Итого</b>   | <b>326,93</b>              |              |              |             | <b>2143,767</b> | <b>50,071</b> | <b>2093,696</b> |              |              | <b>8,683</b>           |

## Показания счетчиков:

| Дата и время  | M1, т      | M2, т      | Q, Гкал  |
|---------------|------------|------------|----------|
| 04.11.2025 23 | 114769,140 | 113510,591 | 1208,209 |
| 18.11.2025 23 | 116912,907 | 113560,662 | 1216,892 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

# Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 08.11.2025 по 13.11.2025

Потребитель: Жилой дом  
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 1

Тип прибора: TCPB-043  
Номер прибора: 2003641

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |       |         |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|-----------|-----------|------------------------|
|               | BP, (ч)                    | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т | Mco, т  | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 08.11.2025 23 | 24,00                      | 15,08  | 15,19  | -0,11  | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 7,03      | 6,03      | 0,000                  |
| 09.11.2025 23 | 24,00                      | 15,06  | 15,21  | -0,15  | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 7,03      | 6,03      | 0,000                  |
| 10.11.2025 23 | 24,02                      | 27,31  | 24,55  | 2,76   | 75,261  | 0,600 | 74,661  | 7,03      | 6,03      | 0,689                  |
| 11.11.2025 23 | 22,33                      | 46,04  | 40,34  | 5,70   | 219,935 | 0,000 | 219,935 | 7,03      | 6,03      | 1,252                  |
| 12.11.2025 23 | 22,17                      | 44,95  | 39,41  | 5,54   | 214,368 | 0,000 | 214,368 | 7,03      | 6,03      | 1,183                  |
| 13.11.2025 23 | 18,60                      | 44,86  | 43,30  | 1,56   | 150,574 | 0,098 | 150,476 | 7,03      | 6,03      | 1,023                  |
| Среднее       | 22,52                      | 32,22  | 29,67  | 2,55   | 110,023 | 0,116 | 109,907 | 7,03      | 6,03      | 0,691                  |
| Итого         | 135,12                     |        |        |        | 660,138 | 0,698 | 659,440 |           |           | 4,147                  |

## Показания счетчиков:

| Дата и время  | M1, т      | M2, т      | Q, Гкал  |
|---------------|------------|------------|----------|
| 07.11.2025 23 | 114769,140 | 113510,591 | 1208,209 |
| 13.11.2025 23 | 115429,278 | 113511,289 | 1205,308 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

# Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 14.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом  
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 1

Тип прибора: TCPB-043  
Номер прибора: 2003641

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |          |        |          |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|-----------|-----------|------------------------|
|               | BP, (ч)                    | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т    | M2, т  | Mco, т   | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 14.11.2025 23 | 24,02                      | 56,41  | 47,89  | 8,52   | 320,406  | 0,000  | 320,406  | 7,033     | 6,033     | 2,731                  |
| 15.11.2025 23 | 24,00                      | 47,99  | 41,93  | 6,06   | 328,624  | 0,000  | 328,624  | 7,033     | 6,033     | 1,970                  |
| 16.11.2025 23 | 24,00                      | 56,80  | 48,22  | 8,58   | 320,836  | 0,000  | 320,836  | 7,033     | 6,033     | 2,752                  |
| 17.11.2025 23 | 23,90                      | 56,36  | 47,98  | 8,38   | 315,882  | 0,297  | 315,585  | 7,033     | 6,033     | 2,650                  |
| 18.11.2025 23 | 23,87                      | 44,49  | 44,23  | 0,26   | 197,881  | 49,076 | 148,805  | 7,033     | 6,033     | 1,481                  |
| Среднее       | 23,96                      | 52,41  | 46,05  | 6,36   | 296,726  | 9,875  | 286,851  | 7,033     | 6,033     | 2,317                  |
| Итого         | 119,78                     |        |        |        | 1483,629 | 49,373 | 1434,256 |           |           | 11,584                 |

## Показания счетчиков:

| Дата и время  | M1, т      | M2, т      | Q, Гкал  |
|---------------|------------|------------|----------|
| 13.11.2025 23 | 115429,278 | 113511,289 | 1205,308 |
| 18.11.2025 23 | 116912,907 | 113560,662 | 1216,892 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru