

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 1

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2003641

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,02	44,94	39,68	5,26	321,577	0,000	321,577	7,033	6,033	1,693
20.11.2025 23	24,00	46,55	40,77	5,78	321,275	0,000	321,275	7,033	6,033	1,858
21.11.2025 23	24,02	49,98	43,68	6,30	290,916	8,255	282,661	7,033	6,033	2,139
22.11.2025 23	24,00	46,18	43,85	2,33	231,436	37,667	193,769	7,033	6,033	1,756
23.11.2025 23	24,02	46,64	40,80	5,84	321,179	0,000	321,179	7,033	6,033	1,875
24.11.2025 23	24,00	41,99	37,45	4,54	321,937	0,000	321,937	7,033	6,033	1,460
25.11.2025 23	24,00	45,15	42,27	2,88	230,597	24,923	205,674	7,033	6,033	1,753
26.11.2025 23	24,00	45,61	44,52	1,09	220,306	46,276	174,030	7,033	6,033	1,717
27.11.2025 23	23,95	47,48	41,35	6,13	320,085	0,000	320,085	7,033	6,033	1,962
28.11.2025 23	24,02	49,53	42,81	6,72	320,610	0,000	320,610	7,033	6,033	2,155
29.11.2025 23	24,00	46,84	43,69	3,15	230,632	0,000	230,632	7,033	6,033	1,923
30.11.2025 23	24,02	44,63	42,78	1,85	202,917	0,000	202,917	7,033	6,033	1,617
01.12.2025 23	24,00	54,17	46,27	7,90	320,361	0,000	320,361	7,033	6,033	2,533
02.12.2025 23	24,02	54,04	46,23	7,81	320,581	0,000	320,581	7,033	6,033	2,506
03.12.2025 23	24,00	48,31	44,94	3,37	245,792	33,592	212,200	7,033	6,033	1,954
04.12.2025 23	24,02	52,49	46,65	5,84	271,939	22,974	248,965	7,033	6,033	2,348
05.12.2025 23	24,02	55,34	46,86	8,48	313,468	2,575	310,893	7,033	6,033	2,661
06.12.2025 23	24,00	51,74	44,33	7,41	319,264	0,000	319,264	7,033	6,033	2,358
07.12.2025 23	24,00	55,42	46,94	8,48	319,083	0,000	319,083	7,033	6,033	2,704
08.12.2025 23	21,93	55,38	47,03	8,35	290,699	0,000	290,699	7,033	6,033	2,428
09.12.2025 23	24,00	55,99	47,43	8,56	315,250	0,000	315,250	7,033	6,033	2,699
10.12.2025 23	23,82	55,47	47,15	8,32	313,951	0,000	313,951	7,033	6,033	2,614
11.12.2025 23	24,02	56,04	47,55	8,49	315,931	0,000	315,931	7,033	6,033	2,682
12.12.2025 23	24,02	55,55	47,06	8,49	318,079	0,000	318,079	7,033	6,033	2,698
13.12.2025 23	23,28	57,67	48,51	9,16	309,752	0,000	309,752	7,033	6,033	2,837
14.12.2025 23	24,00	68,15	55,46	12,69	319,338	0,000	319,338	7,033	6,033	4,052
15.12.2025 23	24,00	60,06	49,99	10,07	314,575	0,000	314,575	7,033	6,033	3,168
16.12.2025 23	24,00	61,50	50,85	10,65	317,086	0,000	317,086	7,033	6,033	3,380
17.12.2025 23	24,00	60,44	50,24	10,20	316,558	0,000	316,558	7,033	6,033	3,230
18.12.2025 23	24,02	56,08	47,28	8,80	315,425	0,000	315,425	7,033	6,033	2,777
Среднее	23,91	52,31	45,48	6,83	296,353	5,875	290,478	7,033	6,033	2,385
Итого	717,17				8890,599	176,262	8714,337			71,539

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.11.2025 23	116912,907	113560,662	1216,892
18.12.2025 23	125803,506	113736,924	1288,431

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru