

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Зорька"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 3

Номер прибора: 1415602

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	15,28	15,26	0,02	0,000	0,000	0,000	3,436	2,631	0,000
06.11.2025 23	24,00	15,43	15,41	0,02	0,000	0,000	0,000	3,253	2,559	0,000
07.11.2025 23	24,00	15,26	15,22	0,04	0,000	0,000	0,000	3,396	2,509	0,000
08.11.2025 23	24,00	15,32	15,31	0,01	0,000	0,000	0,000	3,314	2,509	0,000
09.11.2025 23	24,00	15,41	15,46	-0,05	47,201	0,009	47,192	1,958	2,896	-0,000
10.11.2025 23	24,00	27,28	23,37	3,91	53,084	54,054	-0,969	1,968	4,303	0,211
11.11.2025 23	23,82	46,32	37,68	8,64	181,468	164,342	17,126	3,773	5,506	1,420
12.11.2025 23	24,00	45,34	37,27	8,07	0,000	166,519	-166,519	3,600	5,394	1,344
13.11.2025 23	23,75	49,29	38,89	10,40	9,602	150,597	-140,996	3,824	5,476	1,566
14.11.2025 23	24,00	56,20	44,56	11,64	0,000	184,636	-184,636	3,793	5,700	2,149
15.11.2025 23	24,00	47,81	39,47	8,34	12,472	188,852	-176,380	3,436	5,517	1,575
16.11.2025 23	24,00	56,58	44,97	11,61	666,799	185,539	481,260	3,538	5,537	2,154
17.11.2025 23	24,00	56,16	44,76	11,40	67,016	186,443	-119,427	3,487	5,506	2,125
18.11.2025 23	24,00	47,43	38,52	8,91	48,377	120,106	-71,730	3,233	4,650	1,070
Среднее	23,97	36,37	30,44	5,93	77,573	100,078	-22,506	3,286	4,335	0,973
Итого	335,57				1086,019	1401,098	-315,079			13,615

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
05.11.2025	12817,238	1601,452
18.11.2025	12502,159	1611,679

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru