

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Зорька"
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 3

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1415602

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	55,27	44,60	10,67	0,000	543,312	-543,312	3,753	5,649	2,273
20.03.2026 23	24,00	54,38	44,12	10,26	0,000	557,542	-557,542	3,753	5,639	2,243
21.03.2026 23	24,00	54,53	44,08	10,45	0,000	541,247	-541,247	3,875	5,731	2,218
22.03.2026 23	24,00	54,38	44,05	10,33	0,000	543,926	-543,926	3,793	5,598	2,204
23.03.2026 23	24,00	54,35	43,67	10,68	0,000	530,177	-530,177	3,804	5,680	2,220
24.03.2026 23	24,00	54,55	42,81	11,74	0,000	460,513	-460,513	3,987	5,751	2,120
25.03.2026 23	24,00	55,46	44,00	11,46	0,000	497,421	-497,421	3,793	5,710	2,235
26.03.2026 23	24,00	54,41	43,21	11,20	0,000	507,092	-507,092	3,793	5,670	2,227
27.03.2026 23	24,00	54,30	43,20	11,10	0,000	501,364	-501,364	3,814	5,700	2,182
28.03.2026 23	24,00	54,33	43,21	11,12	0,000	497,510	-497,510	3,804	5,710	2,169
29.03.2026 23	24,00	54,65	43,63	11,02	0,000	497,337	-497,337	3,753	5,690	2,149
30.03.2026 23	24,00	54,48	43,39	11,09	0,000	504,843	-504,843	3,793	5,700	2,196
31.03.2026 23	24,00	54,33	43,17	11,16	0,000	491,629	-491,629	3,793	5,649	2,152
01.04.2026 23	24,00	54,50	43,23	11,27	0,000	501,311	-501,311	3,753	5,700	2,216
02.04.2026 23	24,00	48,61	40,27	8,34	0,000	339,125	-339,125	3,844	5,241	1,109
03.04.2026 23	24,00	54,27	43,38	10,89	0,000	500,371	-500,371	3,732	5,659	2,137
04.04.2026 23	24,00	54,22	43,23	10,99	0,000	475,744	-475,744	3,773	5,639	2,050
05.04.2026 23	24,00	54,31	42,93	11,38	0,000	474,480	-474,480	3,651	5,608	2,118
06.04.2026 23	24,00	50,87	40,99	9,88	0,000	389,575	-389,575	3,518	5,078	1,509
07.04.2026 23	24,00	55,02	43,35	11,67	0,000	486,522	-486,522	3,589	5,608	2,227
08.04.2026 23	24,00	60,68	47,10	13,58	0,000	490,069	-490,069	3,528	5,588	2,610
09.04.2026 23	24,00	57,89	45,36	12,53	0,000	481,352	-481,352	3,508	5,537	2,365
10.04.2026 23	24,00	55,41	43,42	11,99	0,000	479,040	-479,040	3,467	5,578	2,253
11.04.2026 23	24,00	56,30	43,97	12,33	0,000	488,719	-488,719	3,406	5,568	2,363
12.04.2026 23	24,00	58,33	45,59	12,74	0,000	484,819	-484,819	3,406	5,547	2,422
13.04.2026 23	24,00	55,06	43,48	11,58	0,000	476,720	-476,720	3,426	5,568	2,165
14.04.2026 23	24,00	54,90	43,35	11,55	0,000	486,052	-486,052	3,426	5,527	2,202
15.04.2026 23	24,00	55,17	43,37	11,80	0,000	484,337	-484,337	3,467	5,557	2,241
16.04.2026 23	24,00	57,52	45,28	12,24	0,000	489,422	-489,422	3,416	5,578	2,349
17.04.2026 23	24,00	38,80	34,73	4,07	0,000	178,693	-178,693	3,314	4,211	0,285
18.04.2026 23	24,00	21,11	21,59	-0,48	0,000	27,530	-27,530	3,283	3,620	0,000
Среднее	24,00	53,30	42,64	10,67	0,000	464,768	-464,768	3,646	5,493	2,039
Итого	744,00				0,000	14407,794	-14407,794			63,210

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
19.03.2026	0,000	0,000
18.04.2026	-14407,794	63,210

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru