

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 4

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 175700

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	0,00	12,73	12,67	0,06	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	13,07	13,02	0,05	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	12,96	12,87	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	13,37	13,33	0,04	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	13,50	13,45	0,05	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	52,98	46,27	6,71	69,300	69,250	0,050	6,00	5,50	0,466
11.11.2025 23	24,00	0,00	45,85	41,62	4,23	213,040	213,040	0,000	6,00	5,50	0,898
12.11.2025 23	24,00	0,00	44,96	40,87	4,09	217,100	217,100	0,000	6,00	5,50	0,883
13.11.2025 23	24,00	0,00	49,78	44,20	5,58	179,220	179,220	0,000	6,00	5,50	0,999
14.11.2025 23	24,00	0,00	55,65	49,40	6,25	217,140	217,140	0,000	6,00	5,50	1,355
15.11.2025 23	24,00	0,00	47,31	43,09	4,22	222,860	222,860	0,000	6,00	5,50	0,937
16.11.2025 23	24,00	0,00	56,03	49,89	6,14	217,760	217,760	0,000	6,00	5,50	1,338
17.11.2025 23	24,00	0,00	55,64	49,76	5,88	215,110	215,110	0,000	6,00	5,50	1,265
18.11.2025 23	24,00	0,00	52,24	46,76	5,48	135,210	135,140	0,070	6,00	5,50	0,741
Среднее	24,00	0,00	37,58	34,09	3,49	120,481	120,473	0,009	6,00	5,50	0,634
Итого	336,00	0,00				1686,740	1686,620	0,120			8,882

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	33545,670	35473,140	237,477	8816,00	160,00
18.11.2025	35232,410	37159,760	246,359	9152,00	160,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru