

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 4

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 175700

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	44,44	40,96	3,48	217,480	217,480	0,000	6,00	5,50	0,756
20.11.2025 23	24,00	0,00	45,98	42,09	3,89	218,140	218,140	0,000	6,00	5,50	0,844
21.11.2025 23	24,00	0,00	51,44	46,33	5,11	199,240	199,240	0,000	6,00	5,50	1,018
22.11.2025 23	24,00	0,00	51,30	45,85	5,45	159,160	159,160	0,000	6,00	5,50	0,865
23.11.2025 23	24,00	0,00	46,12	42,15	3,97	218,820	218,820	0,000	6,00	5,50	0,863
24.11.2025 23	24,00	0,00	41,59	38,49	3,10	219,070	219,070	0,000	6,00	5,50	0,675
25.11.2025 23	24,00	0,00	50,44	45,02	5,42	160,860	160,860	0,000	6,00	5,50	0,871
26.11.2025 23	24,00	0,00	51,90	46,27	5,63	152,590	152,560	0,030	6,00	5,50	0,857
27.11.2025 23	24,00	0,00	46,96	42,74	4,22	219,550	219,550	0,000	6,00	5,50	0,920
28.11.2025 23	24,00	0,00	48,96	44,30	4,66	220,030	220,030	0,000	6,00	5,50	1,023
29.11.2025 23	24,00	0,00	52,96	47,03	5,93	161,210	161,210	0,000	6,00	5,50	0,957
30.11.2025 23	24,00	0,00	52,10	46,10	6,00	141,240	141,240	0,000	6,00	5,50	0,846
01.12.2025 23	24,00	0,00	53,50	47,94	5,56	219,110	219,110	0,000	6,00	5,50	1,216
02.12.2025 23	24,00	0,00	53,38	47,86	5,52	219,370	219,370	0,000	6,00	5,50	1,213
03.12.2025 23	24,00	0,00	52,73	46,88	5,85	169,530	169,530	0,000	6,00	5,50	0,993
04.12.2025 23	24,00	0,00	55,00	48,68	6,32	187,220	187,220	0,000	6,00	5,50	1,182
05.12.2025 23	24,00	0,00	54,78	48,67	6,11	214,770	214,770	0,000	6,00	5,50	1,311
06.12.2025 23	24,00	0,00	51,14	45,81	5,33	218,130	218,130	0,000	6,00	5,50	1,158
07.12.2025 23	24,00	0,00	54,80	48,66	6,14	218,480	218,480	0,000	6,00	5,50	1,343
08.12.2025 23	24,00	0,00	54,72	48,72	6,00	212,660	212,660	0,000	6,00	5,50	1,278
09.12.2025 23	24,00	0,00	55,31	49,07	6,24	215,940	215,940	0,000	6,00	5,50	1,347
10.12.2025 23	24,00	0,00	54,82	48,79	6,03	215,370	215,370	0,000	6,00	5,50	1,297
11.12.2025 23	24,00	0,00	55,35	49,19	6,16	216,130	216,130	0,000	6,00	5,50	1,331
12.12.2025 23	24,00	0,00	54,84	48,72	6,12	217,090	217,090	0,000	6,00	5,50	1,329
13.12.2025 23	24,00	0,00	57,12	50,31	6,81	214,060	214,060	0,000	6,00	5,50	1,458
14.12.2025 23	24,00	0,00	67,24	57,85	9,39	219,670	219,670	0,000	6,00	5,50	2,061
15.12.2025 23	24,00	0,00	59,40	52,05	7,35	215,980	215,980	0,000	6,00	5,50	1,584
16.12.2025 23	24,00	0,00	60,70	52,96	7,74	217,830	217,830	0,000	6,00	5,50	1,685
17.12.2025 23	24,00	0,00	59,82	52,32	7,50	217,390	217,390	0,000	6,00	5,50	1,626
18.12.2025 23	24,00	0,00	55,44	49,02	6,42	216,340	216,340	0,000	6,00	5,50	1,388
Среднее	24,00	0,00	53,14	47,36	5,78	203,749	203,748	0,001	6,00	5,50	1,177
Итого	720,00	0,00				6112,460	6112,430	0,030			35,295

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	35232,410	37159,760	246,359	9152,00	160,00
18.12.2025	41344,870	43272,190	281,654	9872,00	160,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru