

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 8

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103067

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	12,88	13,18	-0,30	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
06.11.2025 23	24,00	12,83	13,14	-0,31	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
07.11.2025 23	24,00	13,07	13,38	-0,31	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
08.11.2025 23	24,00	13,33	13,60	-0,27	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
09.11.2025 23	24,00	13,47	13,67	-0,20	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
10.11.2025 23	24,00	13,59	13,99	-0,41	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
11.11.2025 23	24,00	37,48	35,38	2,10	101,700	102,200	-0,500	6,000	5,500	0,214
12.11.2025 23	24,00	46,23	43,34	2,89	224,300	225,000	-0,700	6,000	5,500	0,643
13.11.2025 23	24,00	51,16	47,55	3,61	181,216	182,054	-0,839	6,000	5,500	0,648
14.11.2025 23	24,00	57,17	52,97	4,19	226,300	228,200	-1,900	6,000	5,500	0,935
15.11.2025 23	24,00	48,71	45,73	2,98	216,200	218,600	-2,400	6,000	5,500	0,635
16.11.2025 23	24,00	57,51	52,62	4,89	199,500	201,500	-2,000	6,000	5,500	0,961
17.11.2025 23	24,00	57,10	51,10	6,00	228,400	229,800	-1,400	6,000	5,500	1,349
18.11.2025 23	24,00	53,23	48,65	4,59	147,502	148,202	-0,700	6,000	5,500	0,670
Среднее	24,00	34,84	32,74	2,10	108,937	109,683	-0,746	6,000	5,500	0,433
Итого	336,00				1525,118	1535,557	-10,439			6,055

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
05.11.2025	18189,100	23765,548	162,679
18.11.2025	19714,218	25301,105	168,735

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru