

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом  
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 8

Тип прибора: СПТ941.20  
Номер прибора: 103067

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |          |          |         |              |              | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------------|------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | V1, м³   | V2, м³   | Vтс, м³ | P1,<br>кг/м³ | P2,<br>кг/м³ |                        |
| 19.11.2025 23 | 24,00                      | 45,85  | 41,98  | 3,87   | 235,100  | 233,200  | 1,900   | 6,000        | 5,500        | 0,903                  |
| 20.11.2025 23 | 24,00                      | 46,93  | 42,23  | 4,69   | 205,100  | 202,000  | 3,100   | 6,000        | 5,500        | 0,955                  |
| 21.11.2025 23 | 24,00                      | 52,78  | 46,49  | 6,30   | 184,700  | 181,600  | 3,100   | 6,000        | 5,500        | 1,149                  |
| 22.11.2025 23 | 24,00                      | 52,68  | 45,95  | 6,73   | 145,900  | 143,600  | 2,300   | 6,000        | 5,500        | 0,968                  |
| 23.11.2025 23 | 24,00                      | 47,38  | 42,45  | 4,93   | 198,500  | 196,000  | 2,500   | 6,000        | 5,500        | 0,972                  |
| 24.11.2025 23 | 24,00                      | 43,03  | 39,16  | 3,87   | 195,100  | 192,300  | 2,800   | 6,000        | 5,500        | 0,753                  |
| 25.11.2025 23 | 24,00                      | 51,05  | 44,63  | 6,42   | 142,000  | 139,900  | 2,100   | 6,000        | 5,500        | 0,901                  |
| 26.11.2025 23 | 24,00                      | 53,34  | 46,47  | 6,86   | 136,500  | 135,200  | 1,300   | 6,000        | 5,500        | 0,924                  |
| 27.11.2025 23 | 23,46                      | 48,54  | 43,42  | 5,12   | 198,700  | 197,200  | 1,500   | 6,000        | 5,500        | 1,006                  |
| 28.11.2025 23 | 24,00                      | 50,16  | 44,59  | 5,57   | 203,300  | 201,200  | 2,100   | 6,000        | 5,500        | 1,118                  |
| 29.11.2025 23 | 24,00                      | 54,31  | 47,27  | 7,05   | 147,500  | 146,000  | 1,500   | 6,000        | 5,500        | 1,026                  |
| 30.11.2025 23 | 24,00                      | 53,72  | 46,46  | 7,25   | 128,900  | 127,500  | 1,400   | 6,000        | 5,500        | 0,923                  |
| 01.12.2025 23 | 24,00                      | 54,81  | 48,08  | 6,73   | 199,900  | 197,800  | 2,100   | 6,000        | 5,500        | 1,325                  |
| 02.12.2025 23 | 24,00                      | 54,77  | 48,11  | 6,66   | 197,400  | 195,800  | 1,600   | 6,000        | 5,500        | 1,296                  |
| 03.12.2025 23 | 24,00                      | 54,02  | 46,96  | 7,06   | 151,000  | 150,100  | 0,900   | 6,000        | 5,500        | 1,050                  |
| 04.12.2025 23 | 24,00                      | 56,41  | 48,69  | 7,72   | 166,300  | 165,300  | 1,000   | 6,000        | 5,500        | 1,264                  |
| 05.12.2025 23 | 24,00                      | 56,13  | 48,72  | 7,40   | 190,500  | 189,400  | 1,100   | 6,000        | 5,500        | 1,389                  |
| 06.12.2025 23 | 24,00                      | 52,51  | 45,89  | 6,61   | 190,600  | 190,500  | 0,100   | 6,000        | 5,500        | 1,245                  |
| 07.12.2025 23 | 24,00                      | 56,18  | 48,57  | 7,62   | 187,300  | 187,300  | 0,000   | 6,000        | 5,500        | 1,405                  |
| 08.12.2025 23 | 23,94                      | 56,14  | 49,00  | 7,13   | 190,300  | 189,800  | 0,500   | 6,000        | 5,500        | 1,337                  |
| 09.12.2025 23 | 24,00                      | 56,73  | 50,53  | 6,20   | 192,300  | 192,300  | 0,000   | 6,000        | 5,500        | 1,175                  |
| 10.12.2025 23 | 24,00                      | 56,22  | 50,67  | 5,56   | 200,400  | 200,000  | 0,400   | 6,000        | 5,500        | 1,097                  |
| 11.12.2025 23 | 24,00                      | 56,75  | 49,38  | 7,37   | 200,800  | 200,500  | 0,300   | 6,000        | 5,500        | 1,458                  |
| 12.12.2025 23 | 24,00                      | 56,23  | 49,04  | 7,19   | 201,100  | 201,000  | 0,100   | 6,000        | 5,500        | 1,423                  |
| 13.12.2025 23 | 23,55                      | 58,32  | 50,36  | 7,95   | 193,400  | 193,300  | 0,100   | 6,000        | 5,500        | 1,513                  |
| 14.12.2025 23 | 24,00                      | 68,75  | 57,75  | 11,00  | 203,700  | 202,700  | 1,000   | 6,000        | 5,500        | 2,193                  |
| 15.12.2025 23 | 24,00                      | 61,08  | 52,28  | 8,81   | 199,200  | 198,000  | 1,200   | 6,000        | 5,500        | 1,723                  |
| 16.12.2025 23 | 24,00                      | 62,12  | 52,99  | 9,13   | 199,900  | 198,700  | 1,200   | 6,000        | 5,500        | 1,793                  |
| 17.12.2025 23 | 24,00                      | 61,35  | 52,44  | 8,91   | 198,800  | 197,500  | 1,300   | 6,000        | 5,500        | 1,743                  |
| 18.12.2025 23 | 24,00                      | 57,11  | 49,42  | 7,70   | 197,500  | 195,900  | 1,600   | 6,000        | 5,500        | 1,497                  |
| Среднее       | 23,96                      | 54,51  | 47,67  | 6,85   | 186,057  | 184,720  | 1,337   | 6,000        | 5,500        | 1,251                  |
| Итого         | 718,94                     |        |        |        | 5581,700 | 5541,600 | 40,100  |              |              | 37,523                 |

Показания счетчиков:

| Дата и время | V1, м³    | V2, м³    | Q, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 19.11.2025   | 19714,218 | 25301,105 | 168,735 |
| 18.12.2025   | 25295,918 | 30842,705 | 206,257 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru