

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 8

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103067

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	56,20	50,70	5,50	243,100	243,400	-0,300	0,588	0,539	1,317
20.03.2026 23	24,00	55,34	50,12	5,22	245,900	245,600	0,300	0,588	0,539	1,266
21.03.2026 23	24,00	55,41	50,16	5,25	245,400	245,100	0,300	0,588	0,539	1,270
22.03.2026 23	24,00	55,31	50,09	5,22	244,800	244,500	0,300	0,588	0,539	1,260
23.03.2026 23	24,00	55,31	50,00	5,31	244,600	243,900	0,700	0,588	0,539	1,280
24.03.2026 23	23,77	55,83	50,38	5,46	234,400	235,600	-1,200	0,588	0,539	1,260
25.03.2026 23	24,00	56,57	50,91	5,66	243,600	245,100	-1,500	0,588	0,539	1,359
26.03.2026 23	24,00	55,33	49,97	5,36	243,900	245,400	-1,500	0,588	0,539	1,288
27.03.2026 23	24,00	55,31	49,94	5,38	243,100	244,800	-1,700	0,588	0,539	1,288
28.03.2026 23	24,00	55,28	49,90	5,37	242,600	244,300	-1,700	0,588	0,539	1,285
29.03.2026 23	24,00	55,76	50,30	5,46	242,000	243,700	-1,700	0,588	0,539	1,303
30.03.2026 23	24,00	55,40	50,00	5,40	241,600	243,300	-1,700	0,588	0,539	1,285
31.03.2026 23	24,00	55,28	49,79	5,50	239,900	241,900	-2,000	0,588	0,539	1,299
01.04.2026 23	24,00	55,59	50,03	5,57	240,000	242,100	-2,100	0,588	0,539	1,317
02.04.2026 23	24,00	56,78	50,53	6,25	163,100	164,300	-1,200	0,588	0,539	1,005
03.04.2026 23	24,00	55,29	49,97	5,32	239,300	241,500	-2,200	0,588	0,539	1,256
04.04.2026 23	24,00	55,28	49,83	5,45	232,400	234,800	-2,400	0,588	0,539	1,249
05.04.2026 23	24,00	55,26	49,89	5,38	239,700	241,600	-1,900	0,588	0,539	1,270
06.04.2026 23	24,00	55,01	49,16	5,85	185,800	186,900	-1,100	0,588	0,539	1,071
07.04.2026 23	24,00	56,07	50,32	5,75	238,800	240,200	-1,400	0,588	0,539	1,353
08.04.2026 23	24,00	62,06	54,93	7,13	237,700	238,800	-1,100	0,588	0,539	1,666
09.04.2026 23	24,00	59,33	52,68	6,65	234,400	235,600	-1,200	0,588	0,539	1,533
10.04.2026 23	24,00	56,54	50,47	6,07	234,200	235,300	-1,100	0,588	0,539	1,400
11.04.2026 23	24,00	57,37	51,11	6,26	233,900	235,000	-1,100	0,588	0,539	1,442
12.04.2026 23	24,00	59,78	53,06	6,72	234,100	235,300	-1,200	0,588	0,539	1,547
13.04.2026 23	24,00	56,06	50,12	5,94	232,900	234,000	-1,100	0,588	0,539	1,364
14.04.2026 23	24,00	55,79	49,87	5,92	231,100	232,300	-1,200	0,588	0,539	1,348
15.04.2026 23	24,00	56,29	50,22	6,06	232,000	233,200	-1,200	0,588	0,539	1,386
16.04.2026 23	24,00	58,70	52,30	6,40	232,400	233,700	-1,300	0,588	0,539	1,462
17.04.2026 23	24,00	58,20	51,63	6,56	78,000	78,500	-0,500	0,588	0,539	0,504
18.04.2026 23	24,00	15,52	15,97	-0,46	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	23,99	55,07	49,50	5,58	221,765	222,894	-1,129	0,588	0,539	1,256
Итого	743,77				6874,700	6909,700	-35,000			38,935

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.03.2026	44602,318	50137,005	351,131
18.04.2026	51477,018	57046,705	390,066

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru