

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 193898

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	0,00	13,37	13,60	-0,23	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	13,70	13,95	-0,25	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	13,35	13,60	-0,25	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	14,02	14,38	-0,36	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	13,93	14,22	-0,29	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	18,44	55,37	-36,93	0,340	96,850	-96,510	7,00	6,00	-0,009
11.11.2025 23	24,00	0,00	43,20	47,02	-3,82	0,000	282,950	-282,950	7,00	6,00	0,000
12.11.2025 23	24,00	0,00	42,80	46,38	-3,58	0,000	300,570	-300,570	7,00	6,00	0,000
13.11.2025 23	24,00	0,00	46,87	51,23	-4,36	0,000	249,670	-249,670	7,00	6,00	0,000
14.11.2025 23	24,00	0,00	52,39	57,26	-4,87	153,460	303,150	-149,690	7,00	6,00	-0,721
15.11.2025 23	24,00	0,00	49,36	50,65	-1,29	192,440	198,780	-6,340	7,00	6,00	-0,242
16.11.2025 23	24,00	0,00	57,63	52,28	5,35	228,030	239,210	-11,180	7,00	6,00	1,222
17.11.2025 23	24,00	0,00	57,23	52,25	4,98	237,220	248,840	-11,620	7,00	6,00	1,182
18.11.2025 23	24,00	0,00	53,89	49,07	4,82	151,650	158,590	-6,940	7,00	6,00	0,738
Среднее	24,00	0,00	35,01	37,95	-2,93	68,796	148,472	-79,676	7,00	6,00	0,155
Итого	336,00	0,00				963,140	2078,610	-1115,470			2,170

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	27290,390	27622,380	220,864	4834,00	0,00
18.11.2025	28253,530	29700,990	223,034	5170,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 15.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 193898

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	0,00	13,37	13,60	-0,23	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	13,70	13,95	-0,25	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	13,35	13,60	-0,25	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	14,02	14,38	-0,36	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	13,93	14,22	-0,29	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	55,37	18,44	36,93	0,340	96,850	-96,510	7,00	6,00	0,439
11.11.2025 23	24,00	0,00	47,02	43,2	3,82	0,000	282,950	-282,950	7,00	6,00	1,110
12.11.2025 23	24,00	0,00	46,38	42,8	3,58	0,000	300,570	-300,570	7,00	6,00	1,250
13.11.2025 23	24,00	0,00	51,23	46,87	4,36	0,000	249,670	-249,670	7,00	6,00	1,300
14.11.2025 23	24,00	0,00	57,26	52,39	4,87	153,460	303,150	-149,690	7,00	6,00	1,321
15.11.2025 23	24,00	0,00	50,65	49,36	1,29	192,440	198,780	-6,340	7,00	6,00	0,242
Среднее	24,00	0,00	34,33	29,22	5,11	31,476	130,179	-98,703	7,00	6,00	0,515
Итого	264,00	0,00				346,240	1431,970	-1085,730			5,662

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	27290,390	27622,380	220,864	4834,00	0,00
15.11.2025	27636,630	29054,350	219,892	5098,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 16.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 193898

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
16.11.2025 23	24,00	0,00	57,63	52,28	5,35	228,030	239,210	-11,180	7,00	6,00	1,222
17.11.2025 23	24,00	0,00	57,23	52,25	4,98	237,220	248,840	-11,620	7,00	6,00	1,182
18.11.2025 23	24,00	0,00	53,89	49,07	4,82	151,650	158,590	-6,940	7,00	6,00	0,738
Среднее	24,00	0,00	56,25	51,20	5,05	205,633	215,547	-9,913	7,00	6,00	1,047
Итого	72,00	0,00				616,900	646,640	-29,740			3,142

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
16.11.2025	27636,630	29054,350	219,892	5098,00	0,00
18.11.2025	28253,530	29700,990	223,034	5170,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru