

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 193898

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	45,57	42,63	2,94	248,990	258,720	-9,730	7,00	6,00	0,761
20.11.2025 23	24,00	0,00	47,27	43,96	3,31	247,380	257,020	-9,640	7,00	6,00	0,851
21.11.2025 23	24,00	0,00	52,90	48,66	4,24	223,520	232,470	-8,950	7,00	6,00	0,986
22.11.2025 23	24,00	0,00	52,90	48,14	4,76	180,990	188,230	-7,240	7,00	6,00	0,896
23.11.2025 23	24,00	0,00	47,31	43,97	3,34	247,940	257,560	-9,620	7,00	6,00	0,860
24.11.2025 23	24,00	0,00	42,53	39,94	2,59	247,630	256,990	-9,360	7,00	6,00	0,666
25.11.2025 23	24,00	0,00	52,29	47,78	4,51	179,400	187,170	-7,770	7,00	6,00	0,844
26.11.2025 23	24,00	0,00	53,47	48,72	4,75	171,680	179,350	-7,670	7,00	6,00	0,852
27.11.2025 23	24,00	0,00	48,17	44,70	3,47	249,040	259,830	-10,790	7,00	6,00	0,902
28.11.2025 23	24,00	0,00	50,25	46,40	3,85	249,020	260,080	-11,060	7,00	6,00	1,001
29.11.2025 23	24,00	0,00	54,64	49,74	4,90	180,630	189,170	-8,540	7,00	6,00	0,927
30.11.2025 23	24,00	0,00	53,79	48,61	5,18	160,190	167,960	-7,770	7,00	6,00	0,870
01.12.2025 23	24,00	0,00	54,97	50,37	4,60	247,860	260,470	-12,610	7,00	6,00	1,198
02.12.2025 23	24,00	0,00	54,82	50,30	4,52	247,830	260,530	-12,700	7,00	6,00	1,178
03.12.2025 23	24,00	0,00	54,31	49,48	4,83	191,750	201,520	-9,770	7,00	6,00	0,973
04.12.2025 23	24,00	0,00	56,55	51,40	5,15	211,640	222,570	-10,930	7,00	6,00	1,146
05.12.2025 23	24,00	0,00	56,23	51,29	4,94	242,390	255,180	-12,790	7,00	6,00	1,261
06.12.2025 23	24,00	0,00	52,41	48,18	4,23	246,650	259,610	-12,960	7,00	6,00	1,098
07.12.2025 23	24,00	0,00	56,20	51,36	4,84	246,380	259,790	-13,410	7,00	6,00	1,257
08.12.2025 23	24,00	0,00	56,15	51,35	4,80	239,830	252,800	-12,970	7,00	6,00	1,213
09.12.2025 23	24,00	0,00	56,81	51,84	4,97	243,550	256,590	-13,040	7,00	6,00	1,275
10.12.2025 23	24,00	0,00	56,31	51,45	4,86	243,350	256,620	-13,270	7,00	6,00	1,247
11.12.2025 23	24,00	0,00	56,85	51,86	4,99	244,130	257,390	-13,260	7,00	6,00	1,284
12.12.2025 23	24,00	0,00	56,34	51,45	4,89	244,970	258,380	-13,410	7,00	6,00	1,263
13.12.2025 23	24,00	0,00	58,57	53,40	5,17	241,070	254,450	-13,380	7,00	6,00	1,316
14.12.2025 23	24,00	0,00	69,25	61,87	7,38	245,150	259,500	-14,350	7,00	6,00	1,915
15.12.2025 23	24,00	0,00	60,91	55,04	5,87	240,940	254,590	-13,650	7,00	6,00	1,494
16.12.2025 23	24,00	0,00	62,44	56,21	6,23	242,930	256,760	-13,830	7,00	6,00	1,600
17.12.2025 23	24,00	0,00	61,35	55,44	5,91	242,490	256,130	-13,640	7,00	6,00	1,514
18.12.2025 23	24,00	0,00	56,83	51,67	5,16	241,430	254,750	-13,320	7,00	6,00	1,315
Среднее	24,00	0,00	54,61	49,91	4,71	229,692	241,073	-11,381	7,00	6,00	1,132
Итого	720,00	0,00				6890,750	7232,180	-341,430			33,963

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	29700,990	29700,990	223,034	5170,00	0,00
18.12.2025	36933,170	36933,170	255,499	5890,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru