

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 193898

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	56,70	50,48	6,22	173,340	180,520	-7,180	7,00	6,00	1,085
20.03.2026 23	24,00	0,00	55,26	45,33	9,93	96,490	99,150	-2,660	7,00	6,00	0,961
21.03.2026 23	24,00	0,00	55,33	45,36	9,97	96,890	99,570	-2,680	7,00	6,00	0,966
22.03.2026 23	24,00	0,00	55,23	45,36	9,87	96,980	99,670	-2,690	7,00	6,00	0,962
23.03.2026 23	24,00	0,00	55,24	45,30	9,94	97,130	99,780	-2,650	7,00	6,00	0,964
24.03.2026 23	24,00	0,00	55,78	45,44	10,34	94,480	96,750	-2,270	7,00	6,00	0,976
25.03.2026 23	24,00	0,00	56,43	45,91	10,52	97,500	99,730	-2,230	7,00	6,00	1,024
26.03.2026 23	24,00	0,00	55,23	45,17	10,06	98,050	100,350	-2,300	7,00	6,00	0,985
27.03.2026 23	24,00	0,00	55,26	45,17	10,09	98,110	100,360	-2,250	7,00	6,00	0,992
28.03.2026 23	24,00	0,00	55,21	45,18	10,03	98,300	100,450	-2,150	7,00	6,00	0,988
29.03.2026 23	24,00	0,00	55,68	45,61	10,07	98,330	100,480	-2,150	7,00	6,00	0,991
30.03.2026 23	24,00	0,00	55,35	45,35	10,00	98,490	100,690	-2,200	7,00	6,00	0,982
31.03.2026 23	24,00	0,00	55,19	45,12	10,07	98,310	100,510	-2,200	7,00	6,00	0,988
01.04.2026 23	24,00	0,00	55,55	45,34	10,21	98,650	100,920	-2,270	7,00	6,00	1,008
02.04.2026 23	24,00	0,00	57,07	45,73	11,34	65,750	67,260	-1,510	7,00	6,00	0,746
03.04.2026 23	24,00	0,00	55,21	45,43	9,78	99,100	101,410	-2,310	7,00	6,00	0,970
04.04.2026 23	24,00	0,00	55,19	45,27	9,92	96,470	98,640	-2,170	7,00	6,00	0,956
05.04.2026 23	24,00	0,00	55,17	45,27	9,90	98,510	100,800	-2,290	7,00	6,00	0,974
06.04.2026 23	24,00	0,00	55,09	44,80	10,29	75,980	77,540	-1,560	7,00	6,00	0,785
07.04.2026 23	24,00	0,00	56,08	45,99	10,09	98,580	100,610	-2,030	7,00	6,00	0,999
08.04.2026 23	24,00	0,00	61,97	49,41	12,56	97,610	99,620	-2,010	7,00	6,00	1,226
09.04.2026 23	24,00	0,00	59,11	47,35	11,76	97,430	99,430	-2,000	7,00	6,00	1,146
10.04.2026 23	24,00	0,00	56,50	45,66	10,84	98,050	100,110	-2,060	7,00	6,00	1,065
11.04.2026 23	24,00	0,00	57,30	46,22	11,08	98,210	100,340	-2,130	7,00	6,00	1,087
12.04.2026 23	24,00	0,00	59,58	47,79	11,79	98,210	100,400	-2,190	7,00	6,00	1,159
13.04.2026 23	24,00	0,00	55,99	45,57	10,42	98,570	100,740	-2,170	7,00	6,00	1,022
14.04.2026 23	24,00	0,00	55,68	45,29	10,39	98,230	100,380	-2,150	7,00	6,00	1,020
15.04.2026 23	24,00	0,00	56,30	45,61	10,69	98,610	100,790	-2,180	7,00	6,00	1,053
16.04.2026 23	24,00	0,00	58,49	47,33	11,16	98,690	100,840	-2,150	7,00	6,00	1,102
17.04.2026 23	24,00	0,00	58,25	47,18	11,07	31,950	32,670	-0,720	7,00	6,00	0,355
18.04.2026 23	24,00	0,00	16,01	16,07	-0,06	0,000	0,000	0,000	7,00	6,00	0,000
Среднее	24,00	0,00	55,05	45,04	10,01	93,258	95,500	-2,242	7,00	6,00	0,953
Итого	744,00	0,00				2891,000	2960,510	-69,510			29,537

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	56249,780	59291,740	386,723	8050,00	0,00
18.04.2026	59140,780	62252,250	416,260	8794,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru