

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 12 узел 2

Номер прибора: 00049150

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	44,96	40,26	4,70	146,770	146,770	0,000	6,00	5,00	0,686
20.11.2025 23	24,00	0,00	46,52	41,30	5,22	144,260	144,260	0,000	6,00	5,00	0,745
21.11.2025 23	24,00	0,00	52,03	45,31	6,72	132,090	131,960	0,130	6,00	5,00	0,890
22.11.2025 23	24,00	0,00	51,89	44,72	7,17	108,880	107,760	1,120	6,00	5,00	0,796
23.11.2025 23	24,00	0,00	46,62	41,41	5,21	148,880	148,880	0,000	6,00	5,00	0,777
24.11.2025 23	24,00	0,00	41,95	37,95	4,00	146,000	146,000	0,000	6,00	5,00	0,586
25.11.2025 23	24,00	0,00	51,26	44,43	6,83	108,730	107,790	0,940	6,00	5,00	0,759
26.11.2025 23	24,00	0,00	52,54	45,59	6,95	104,530	103,650	0,880	6,00	5,00	0,740
27.11.2025 23	24,00	0,00	47,43	42,05	5,38	150,620	150,620	0,000	6,00	5,00	0,809
28.11.2025 23	24,00	0,00	49,50	43,52	5,98	151,180	151,180	0,000	6,00	5,00	0,900
29.11.2025 23	24,00	0,00	53,68	46,26	7,42	109,780	109,260	0,520	6,00	5,00	0,825
30.11.2025 23	24,00	0,00	52,79	45,13	7,66	98,520	97,770	0,750	6,00	5,00	0,768
01.12.2025 23	24,00	0,00	54,10	47,02	7,08	152,840	152,840	0,000	6,00	5,00	1,082
02.12.2025 23	24,00	0,00	53,95	46,97	6,98	151,780	151,780	0,000	6,00	5,00	1,062
03.12.2025 23	24,00	0,00	53,34	46,03	7,31	118,010	117,190	0,820	6,00	5,00	0,881
04.12.2025 23	24,00	0,00	55,58	47,67	7,91	130,570	130,060	0,510	6,00	5,00	1,043
05.12.2025 23	24,00	0,00	55,33	47,66	7,67	149,620	149,620	0,000	6,00	5,00	1,151
06.12.2025 23	24,00	0,00	51,71	44,96	6,75	152,570	152,020	0,550	6,00	5,00	1,023
07.12.2025 23	24,00	0,00	55,29	47,63	7,66	148,870	150,210	-1,340	6,00	5,00	1,137
08.12.2025 23	24,00	0,00	55,33	47,62	7,71	145,550	147,660	-2,110	6,00	5,00	1,124
09.12.2025 23	24,00	0,00	55,89	48,15	7,74	147,450	149,490	-2,040	6,00	5,00	1,141
10.12.2025 23	24,00	0,00	55,40	47,84	7,56	148,150	150,290	-2,140	6,00	5,00	1,119
11.12.2025 23	24,00	0,00	55,91	48,17	7,74	148,230	150,330	-2,100	6,00	5,00	1,148
12.12.2025 23	24,00	0,00	55,41	47,78	7,63	148,050	150,000	-1,950	6,00	5,00	1,128
13.12.2025 23	24,00	0,00	57,75	49,22	8,53	145,670	147,490	-1,820	6,00	5,00	1,243
14.12.2025 23	24,00	0,00	67,98	56,35	11,63	148,990	150,870	-1,880	6,00	5,00	1,733
15.12.2025 23	24,00	0,00	59,98	50,76	9,22	145,540	147,200	-1,660	6,00	5,00	1,344
16.12.2025 23	24,00	0,00	61,32	51,52	9,80	146,640	148,400	-1,760	6,00	5,00	1,439
17.12.2025 23	24,00	0,00	60,43	50,91	9,52	146,190	148,010	-1,820	6,00	5,00	1,394
18.12.2025 23	24,00	0,00	55,99	47,81	8,18	145,250	146,970	-1,720	6,00	5,00	1,193
Среднее	24,00	0,00	53,73	46,40	7,33	139,007	139,544	-0,537	6,00	5,00	1,022
Итого	720,00	0,00				4170,210	4186,330	-16,120			30,666

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	67179,290	67176,450	555,542	9648,00	0,00
18.12.2025	71349,500	71362,780	586,208	10368,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru