

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 12 узел 2

Номер прибора: 00049150

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	55,42	47,73	7,69	149,710	144,660	5,050	6,00	5,00	1,155
20.03.2026 23	24,00	0,00	54,50	46,82	7,68	148,950	137,060	11,890	6,00	5,00	1,146
21.03.2026 23	24,00	0,00	54,56	46,81	7,75	147,090	137,080	10,010	6,00	5,00	1,140
22.03.2026 23	24,00	0,00	54,47	46,79	7,68	139,390	136,780	2,610	6,00	5,00	1,073
23.03.2026 23	24,00	0,00	54,46	46,77	7,69	137,360	136,810	0,550	6,00	5,00	1,057
24.03.2026 23	24,00	0,00	54,99	46,98	8,01	133,180	132,550	0,630	6,00	5,00	1,065
25.03.2026 23	24,00	0,00	55,72	47,56	8,16	137,260	136,630	0,630	6,00	5,00	1,116
26.03.2026 23	24,00	0,00	54,49	46,71	7,78	136,900	137,040	-0,140	6,00	5,00	1,067
27.03.2026 23	24,00	0,00	54,49	46,66	7,83	137,980	136,920	1,060	6,00	5,00	1,081
28.03.2026 23	24,00	0,00	54,41	46,67	7,74	137,380	137,100	0,280	6,00	5,00	1,067
29.03.2026 23	24,00	0,00	54,92	47,09	7,83	137,530	137,130	0,400	6,00	5,00	1,076
30.03.2026 23	24,00	0,00	54,57	46,83	7,74	136,460	137,260	-0,800	6,00	5,00	1,056
31.03.2026 23	24,00	0,00	54,42	46,65	7,77	135,880	136,880	-1,000	6,00	5,00	1,060
01.04.2026 23	24,00	0,00	54,74	46,87	7,87	136,840	137,280	-0,440	6,00	5,00	1,079
02.04.2026 23	24,00	0,00	56,36	47,57	8,79	90,380	91,050	-0,670	6,00	5,00	0,795
03.04.2026 23	24,00	0,00	54,45	46,91	7,54	137,990	138,210	-0,220	6,00	5,00	1,043
04.04.2026 23	24,00	0,00	54,44	46,76	7,68	135,680	135,450	0,230	6,00	5,00	1,042
05.04.2026 23	24,00	0,00	54,40	46,70	7,70	137,800	136,200	1,600	6,00	5,00	1,064
06.04.2026 23	24,00	0,00	54,21	46,12	8,09	105,630	105,480	0,150	6,00	5,00	0,854
07.04.2026 23	24,00	0,00	55,26	47,14	8,12	137,720	137,990	-0,270	6,00	5,00	1,116
08.04.2026 23	24,00	0,00	61,08	51,22	9,86	137,140	137,610	-0,470	6,00	5,00	1,352
09.04.2026 23	24,00	0,00	58,47	49,27	9,20	135,910	136,340	-0,430	6,00	5,00	1,247
10.04.2026 23	24,00	0,00	55,67	47,31	8,36	136,490	136,570	-0,080	6,00	5,00	1,142
11.04.2026 23	24,00	0,00	56,51	47,89	8,62	136,290	136,920	-0,630	6,00	5,00	1,177
12.04.2026 23	24,00	0,00	58,88	49,68	9,20	136,120	137,450	-1,330	6,00	5,00	1,253
13.04.2026 23	24,00	0,00	55,19	47,07	8,12	138,110	137,100	1,010	6,00	5,00	1,123
14.04.2026 23	24,00	0,00	54,90	46,84	8,06	135,670	136,280	-0,610	6,00	5,00	1,094
15.04.2026 23	24,00	0,00	55,45	47,16	8,29	136,470	136,890	-0,420	6,00	5,00	1,129
16.04.2026 23	24,00	0,00	57,77	49,05	8,72	136,830	137,320	-0,490	6,00	5,00	1,192
17.04.2026 23	24,00	0,00	57,37	48,77	8,60	45,220	45,640	-0,420	6,00	5,00	0,390
18.04.2026 23	24,00	0,00	16,22	16,55	-0,33	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000
Среднее	24,00	0,00	54,28	46,42	7,87	128,108	127,215	0,893	6,00	5,00	1,040
Итого	744,00	0,00				3971,360	3943,680	27,680			32,251

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	84165,730	84226,400	711,363	12528,00	0,00
18.04.2026	88137,090	88170,080	743,614	13272,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru