

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 14

Тип прибора: TCPB-042
Номер прибора: 1901843

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	13,20	13,18	0,02	0,000	0,000	0,000	4,823	4,833	0,000
06.11.2025 23	24,00	13,43	13,43	0,00	0,000	0,000	0,000	4,823	4,823	0,000
07.11.2025 23	24,00	12,90	12,89	0,01	0,000	0,000	0,000	4,813	4,823	0,000
08.11.2025 23	24,00	14,02	14,03	-0,01	0,000	0,000	0,000	4,813	4,823	0,000
09.11.2025 23	24,00	13,55	13,57	-0,02	0,000	0,000	0,000	4,803	4,813	0,000
10.11.2025 23	24,00	24,06	26,91	-2,85	92,850	93,522	-0,672	4,925	5,333	-0,716
11.11.2025 23	22,42	41,17	46,06	-4,89	275,188	275,080	0,108	5,292	6,343	-1,327
12.11.2025 23	22,18	40,77	45,41	-4,64	295,389	295,105	0,284	5,170	6,292	-1,221
13.11.2025 23	24,00	44,58	47,70	-3,12	268,078	266,652	1,426	5,139	6,343	-1,443
14.11.2025 23	24,00	49,99	56,24	-6,25	325,909	324,072	1,837	5,129	6,608	-2,042
15.11.2025 23	24,00	42,17	43,73	-1,56	230,308	228,162	2,146	5,221	5,364	-0,275
16.11.2025 23	24,00	56,65	50,02	6,63	314,148	310,487	3,661	6,139	4,874	2,088
17.11.2025 23	23,98	56,11	49,89	6,22	312,240	311,876	0,364	6,169	4,823	1,967
18.11.2025 23	23,98	46,08	40,29	5,79	202,776	202,727	0,049	5,425	4,589	1,216
Среднее	23,75	33,48	33,81	-0,33	165,492	164,834	0,657	5,192	5,335	-0,125
Итого	332,57				2316,885	2307,682	9,203			-1,753

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	94859,737	96027,791	686,269
18.11.2025	97176,622	98335,473	684,516

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 15.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 14

Тип прибора: TCPB-042
Номер прибора: 1901843

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	13,20	13,18	0,02	0,000	0,000	0,000	4,823	4,833	0,000
06.11.2025 23	24,00	13,43	13,43	0,00	0,000	0,000	0,000	4,823	4,823	0,000
07.11.2025 23	24,00	12,90	12,89	0,01	0,000	0,000	0,000	4,813	4,823	0,000
08.11.2025 23	24,00	14,02	14,03	-0,01	0,000	0,000	0,000	4,813	4,823	0,000
09.11.2025 23	24,00	13,55	13,57	-0,02	0,000	0,000	0,000	4,803	4,813	0,000
10.11.2025 23	24,00	26,91	24,06	2,85	92,850	93,522	-0,672	4,925	5,333	0,716
11.11.2025 23	22,42	46,06	41,17	4,89	275,188	275,080	0,108	5,292	6,343	1,327
12.11.2025 23	22,18	45,41	40,77	4,64	295,389	295,105	0,284	5,170	6,292	1,221
13.11.2025 23	24,00	47,70	44,58	3,12	268,078	266,652	1,426	5,139	6,343	1,443
14.11.2025 23	24,00	56,24	49,99	6,25	325,909	324,072	1,837	5,129	6,608	2,042
15.11.2025 23	24,00	43,73	42,17	1,56	230,308	228,162	2,146	5,221	5,364	0,275
Среднее	23,69	30,29	28,17	2,12	135,247	134,781	0,466	4,996	5,491	0,639
Итого	260,60				1487,722	1482,593	5,129			7,024

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	94859,737	96027,791	686,269
15.11.2025	96347,459	97510,384	679,245

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 16.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1901843

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
16.11.2025 23	24,00	56,65	50,02	6,63	314,148	310,487	3,661	6,139	4,874	2,088
17.11.2025 23	23,98	56,11	49,89	6,22	312,240	311,876	0,364	6,169	4,823	1,967
18.11.2025 23	23,98	46,08	40,29	5,79	202,776	202,727	0,049	5,425	4,589	1,216
Среднее	23,99	52,95	46,73	6,21	276,388	275,030	1,358	5,911	4,762	1,757
Итого	71,97				829,163	825,090	4,074			5,271

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
16.11.2025	96347,459	97510,384	679,245
18.11.2025	97176,622	98335,473	684,516

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru