

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1901843

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	55,37	49,37	6,00	332,588	331,339	1,249	0,635	0,497	2,000
20.03.2026 23	24,00	54,51	48,81	5,70	337,168	335,477	1,691	0,634	0,493	1,928
21.03.2026 23	24,00	54,57	48,84	5,73	338,046	335,375	2,671	0,642	0,501	1,944
22.03.2026 23	24,00	54,48	48,79	5,69	337,961	335,479	2,483	0,632	0,491	1,927
23.03.2026 23	24,00	54,46	48,76	5,70	337,569	335,583	1,986	0,634	0,493	1,933
24.03.2026 23	22,23	54,90	48,78	6,12	327,325	324,671	2,654	0,637	0,502	1,859
25.03.2026 23	24,00	55,70	49,69	6,01	337,654	335,142	2,512	0,637	0,496	2,036
26.03.2026 23	24,00	54,48	48,74	5,74	338,453	336,377	2,076	0,640	0,498	1,949
27.03.2026 23	24,00	54,48	48,73	5,75	338,356	336,379	1,977	0,640	0,498	1,951
28.03.2026 23	24,00	54,44	48,75	5,69	338,559	336,474	2,085	0,637	0,495	1,933
29.03.2026 23	24,00	54,92	49,19	5,73	338,577	336,606	1,971	0,637	0,495	1,949
30.03.2026 23	24,00	54,55	48,86	5,69	338,739	336,755	1,984	0,641	0,499	1,934
31.03.2026 23	24,00	54,43	48,70	5,73	337,871	335,888	1,982	0,635	0,493	1,941
01.04.2026 23	24,00	54,75	48,97	5,78	338,705	336,737	1,968	0,637	0,495	1,964
02.04.2026 23	23,90	47,28	43,40	3,88	219,761	221,243	-1,482	0,591	0,498	1,411
03.04.2026 23	24,00	54,45	48,87	5,58	339,641	338,333	1,308	0,631	0,487	1,901
04.04.2026 23	23,57	54,39	48,68	5,71	332,547	330,644	1,903	0,630	0,490	1,897
05.04.2026 23	23,12	54,41	48,65	5,76	337,080	334,600	2,480	0,623	0,483	1,849
06.04.2026 23	24,00	49,67	44,98	4,69	255,618	257,030	-1,412	0,580	0,472	1,525
07.04.2026 23	24,00	55,18	49,21	5,97	340,795	337,684	3,110	0,626	0,484	2,042
08.04.2026 23	24,00	61,03	53,71	7,32	339,471	337,264	2,208	0,616	0,473	2,491
09.04.2026 23	24,00	58,34	51,58	6,76	336,489	334,239	2,250	0,614	0,474	2,285
10.04.2026 23	24,00	55,66	49,45	6,21	337,264	334,879	2,384	0,616	0,475	2,101
11.04.2026 23	24,00	56,48	50,10	6,38	338,207	335,667	2,540	0,613	0,472	2,163
12.04.2026 23	24,00	58,83	52,03	6,80	339,054	336,829	2,225	0,613	0,470	2,312
13.04.2026 23	24,00	55,19	49,18	6,01	338,627	335,910	2,717	0,614	0,472	2,042
14.04.2026 23	24,00	54,91	48,91	6,00	336,111	333,975	2,136	0,612	0,471	2,023
15.04.2026 23	24,00	55,41	49,27	6,14	337,698	335,796	1,902	0,615	0,473	2,083
16.04.2026 23	24,00	57,79	51,36	6,43	338,955	337,241	1,714	0,615	0,472	2,186
17.04.2026 23	24,00	35,84	31,97	3,87	111,664	111,016	0,648	0,500	0,454	0,717
18.04.2026 23	24,00	16,20	16,24	-0,04	0,000	0,000	0,000	0,448	0,449	0,000
Среднее	23,90	53,13	47,50	5,63	312,792	310,988	1,804	0,615	0,484	1,880
Итого	740,82				9696,551	9640,633	55,918			58,274

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.03.2026	135288,844	136221,127	965,861
18.04.2026	144985,396	145861,760	1024,135

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru