

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	23,94	12,16	13,09	-0,94	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	0,000
06.11.2025 23	24,00	10,73	11,84	-1,12	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
07.11.2025 23	24,00	12,72	13,63	-0,91	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
08.11.2025 23	24,00	11,61	12,42	-0,81	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
09.11.2025 23	24,00	11,78	12,59	-0,81	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
10.11.2025 23	24,00	11,43	12,47	-1,04	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
11.11.2025 23	24,00	12,29	13,07	-0,79	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
12.11.2025 23	24,00	54,95	33,33	21,62	0,000	44,030	-44,030	6,000	5,500	0,000
13.11.2025 23	24,00	56,45	43,37	13,07	0,000	68,870	-68,870	6,000	5,500	0,000
14.11.2025 23	24,00	56,32	48,75	7,57	0,000	91,040	-91,040	6,000	5,500	0,000
15.11.2025 23	24,00	54,37	42,56	11,81	0,000	94,670	-94,670	6,000	5,500	0,000
16.11.2025 23	24,00	55,98	49,52	6,47	0,000	93,950	-93,950	6,000	5,500	0,000
17.11.2025 23	24,00	56,85	49,24	7,61	0,000	99,450	-99,450	6,000	5,500	0,000
18.11.2025 23	24,00	53,02	46,54	6,48	0,000	63,040	-63,040	6,000	5,500	0,000
Среднее	24,00	33,62	28,74	4,87	0,000	39,647	-39,647	6,000	5,500	0,000
Итого	335,94				0,000	555,060	-555,060			0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
05.11.2025	88377,698	212620,725	522,348
18.11.2025	88377,698	213175,785	522,348

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	23,94	12,16	13,09	-0,94	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	-0,000
06.11.2025 23	24,00	10,73	11,84	-1,12	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000
07.11.2025 23	24,00	12,72	13,63	-0,91	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000
08.11.2025 23	24,00	11,61	12,42	-0,81	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000
09.11.2025 23	24,00	11,78	12,59	-0,81	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000
10.11.2025 23	24,00	11,43	12,47	-1,04	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000
11.11.2025 23	24,00	12,29	13,07	-0,79	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000
12.11.2025 23	24,00	54,95	33,33	21,62	0,000	43,795	-43,795	6,000	5,500	0,947
13.11.2025 23	24,00	56,45	43,37	13,07	0,000	68,251	-68,251	6,000	5,500	0,892
14.11.2025 23	24,00	56,32	48,75	7,57	0,000	90,025	-90,025	6,000	5,500	0,682
15.11.2025 23	24,00	54,37	42,56	11,81	0,000	93,842	-93,842	6,000	5,500	1,108
16.11.2025 23	24,00	55,98	49,52	6,47	0,000	92,870	-92,870	6,000	5,500	0,601
17.11.2025 23	24,00	56,85	49,24	7,61	0,000	98,320	-98,320	6,000	5,500	0,749
18.11.2025 23	24,00	53,02	46,54	6,48	0,000	62,391	-62,391	6,000	5,500	0,404
Среднее	24,00	33,62	28,74	4,87	0,000	39,250	-39,250	6,000	5,500	0,384
Итого	335,94				0,000	549,504	-549,504			5,382

Показания счетчиков: Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
05.11.2025	87053,818	87053,818	522,348
18.11.2025	87053,818	87603,323	522,348

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru