

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	46,88	40,92	5,97	0,000	107,000	-107,000	6,000	5,500	0,000
20.11.2025 23	24,00	53,33	41,56	11,78	0,000	103,500	-103,500	6,000	5,500	0,000
21.11.2025 23	24,00	54,20	45,91	8,29	0,000	95,270	-95,270	6,000	5,500	0,000
22.11.2025 23	24,00	54,81	45,64	9,17	0,000	78,090	-78,090	6,000	5,500	0,000
23.11.2025 23	24,00	51,69	41,86	9,83	0,000	109,660	-109,660	6,000	5,500	0,000
24.11.2025 23	24,00	37,99	38,52	-0,53	0,000	108,520	-108,520	6,000	5,500	0,000
25.11.2025 23	24,00	54,98	44,53	10,45	0,000	78,690	-78,690	6,000	5,500	0,000
26.11.2025 23	24,00	53,65	46,41	7,24	0,000	76,830	-76,830	6,000	5,500	0,000
27.11.2025 23	24,00	53,07	42,62	10,45	0,000	113,800	-113,800	6,000	5,500	0,000
28.11.2025 23	24,00	53,54	44,22	9,31	0,000	113,880	-113,880	6,000	5,500	0,000
29.11.2025 23	24,00	55,39	47,35	8,04	0,000	80,500	-80,500	6,000	5,500	0,000
30.11.2025 23	24,00	52,04	46,77	5,27	0,000	73,210	-73,210	6,000	5,500	0,000
01.12.2025 23	24,00	53,95	47,83	6,11	0,000	117,640	-117,640	6,000	5,500	0,000
02.12.2025 23	24,00	53,00	47,84	5,16	0,000	116,640	-116,640	6,000	5,500	0,000
03.12.2025 23	24,00	55,79	46,99	8,79	0,000	89,230	-89,230	6,000	5,500	0,000
04.12.2025 23	24,00	56,80	48,82	7,98	0,000	100,320	-100,320	6,000	5,500	0,000
05.12.2025 23	24,00	57,94	48,75	9,19	0,000	115,840	-115,840	6,000	5,500	0,000
06.12.2025 23	24,00	52,70	45,95	6,74	0,000	119,090	-119,090	6,000	5,500	0,000
07.12.2025 23	24,00	57,15	48,71	8,44	0,000	118,040	-118,040	6,000	5,500	0,000
08.12.2025 23	24,00	56,89	48,79	8,10	0,000	116,280	-116,280	6,000	5,500	0,000
09.12.2025 23	24,00	55,10	49,37	5,73	0,000	117,300	-117,300	6,000	5,500	0,000
10.12.2025 23	24,00	55,46	49,02	6,44	0,000	117,270	-117,270	6,000	5,500	0,000
11.12.2025 23	24,00	55,38	49,32	6,06	0,000	116,750	-116,750	6,000	5,500	0,000
12.12.2025 23	24,00	56,10	48,78	7,32	0,000	117,160	-117,160	6,000	5,500	0,000
13.12.2025 23	24,00	60,03	50,20	9,83	0,000	114,520	-114,520	6,000	5,500	0,000
14.12.2025 23	24,00	67,54	58,21	9,33	0,000	115,880	-115,880	6,000	5,500	0,000
15.12.2025 23	24,00	61,24	52,14	9,10	0,000	113,890	-113,890	6,000	5,500	0,000
16.12.2025 23	24,00	62,73	52,90	9,83	0,000	113,910	-113,910	6,000	5,500	0,000
17.12.2025 23	24,00	62,27	52,27	10,00	0,000	112,720	-112,720	6,000	5,500	0,000
18.12.2025 23	24,00	54,94	49,11	5,83	0,000	112,030	-112,030	6,000	5,500	0,000
Среднее	24,00	55,22	47,38	7,84	0,000	106,115	-106,115	6,000	5,500	0,000
Итого	720,00				0,000	3183,460	-3183,460			0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.11.2025	88377,698	213175,785	522,348
18.12.2025	88377,698	216359,245	522,348

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	46,88	40,92	5,97	0,000	107,000	-107,000	6,000	5,500	0,638
20.11.2025 23	24,00	53,33	41,56	11,78	0,000	103,500	-103,500	6,000	5,500	1,219
21.11.2025 23	24,00	54,20	45,91	8,29	0,000	95,270	-95,270	6,000	5,500	0,790
22.11.2025 23	24,00	54,81	45,64	9,17	0,000	78,090	-78,090	6,000	5,500	0,716
23.11.2025 23	24,00	51,69	41,86	9,83	0,000	109,660	-109,660	6,000	5,500	1,078
24.11.2025 23	24,00	37,99	38,52	-0,53	0,000	108,520	-108,520	6,000	5,500	-0,057
25.11.2025 23	24,00	54,98	44,53	10,45	0,000	78,690	-78,690	6,000	5,500	0,822
26.11.2025 23	24,00	53,65	46,41	7,24	0,000	76,830	-76,830	6,000	5,500	0,556
27.11.2025 23	24,00	53,07	42,62	10,45	0,000	113,800	-113,800	6,000	5,500	1,189
28.11.2025 23	24,00	53,54	44,22	9,31	0,000	113,880	-113,880	6,000	5,500	1,061
29.11.2025 23	24,00	55,39	47,35	8,04	0,000	80,500	-80,500	6,000	5,500	0,647
30.11.2025 23	24,00	52,04	46,77	5,27	0,000	73,210	-73,210	6,000	5,500	0,386
01.12.2025 23	24,00	53,95	47,83	6,11	0,000	117,640	-117,640	6,000	5,500	0,719
02.12.2025 23	24,00	53,00	47,84	5,16	0,000	116,640	-116,640	6,000	5,500	0,602
03.12.2025 23	24,00	55,79	46,99	8,79	0,000	89,230	-89,230	6,000	5,500	0,785
04.12.2025 23	24,00	56,80	48,82	7,98	0,000	100,320	-100,320	6,000	5,500	0,801
05.12.2025 23	24,00	57,94	48,75	9,19	0,000	115,840	-115,840	6,000	5,500	1,064
06.12.2025 23	24,00	52,70	45,95	6,74	0,000	119,090	-119,090	6,000	5,500	0,803
07.12.2025 23	24,00	57,15	48,71	8,44	0,000	118,040	-118,040	6,000	5,500	0,997
08.12.2025 23	24,00	56,89	48,79	8,10	0,000	116,280	-116,280	6,000	5,500	0,942
09.12.2025 23	24,00	55,10	49,37	5,73	0,000	117,300	-117,300	6,000	5,500	0,672
10.12.2025 23	24,00	55,46	49,02	6,44	0,000	117,270	-117,270	6,000	5,500	0,755
11.12.2025 23	24,00	55,38	49,32	6,06	0,000	116,750	-116,750	6,000	5,500	0,707
12.12.2025 23	24,00	56,10	48,78	7,32	0,000	117,160	-117,160	6,000	5,500	0,857
13.12.2025 23	24,00	60,03	50,20	9,83	0,000	114,520	-114,520	6,000	5,500	1,126
14.12.2025 23	24,00	67,54	58,21	9,33	0,000	115,880	-115,880	6,000	5,500	1,082
15.12.2025 23	24,00	61,24	52,14	9,10	0,000	113,890	-113,890	6,000	5,500	1,037
16.12.2025 23	24,00	62,73	52,90	9,83	0,000	113,910	-113,910	6,000	5,500	1,120
17.12.2025 23	24,00	62,27	52,27	10,00	0,000	112,720	-112,720	6,000	5,500	1,127
18.12.2025 23	24,00	54,94	49,11	5,83	0,000	112,030	-112,030	6,000	5,500	0,653
Среднее	24,00	55,22	47,38	7,84	0,000	106,115	-106,115	6,000	5,500	0,830
Итого	720,00				0,000	3183,460	-3183,460			24,894

Показания счетчиков: Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.11.2025	88377,698	213175,785	522,348
18.12.2025	88377,698	216359,245	522,348

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru