

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	55,53	48,56	6,97	102,100	106,850	-4,750	0,588	0,539	0,701
20.03.2026 23	24,00	54,62	47,95	6,67	102,800	107,720	-4,920	0,588	0,539	0,676
21.03.2026 23	24,00	54,71	48,01	6,70	102,800	107,920	-5,120	0,588	0,539	0,679
22.03.2026 23	24,00	54,60	47,95	6,65	102,900	107,970	-5,070	0,588	0,539	0,675
23.03.2026 23	24,00	54,58	47,98	6,60	102,900	108,000	-5,100	0,588	0,539	0,670
24.03.2026 23	24,00	54,97	48,06	6,91	99,700	104,520	-4,820	0,588	0,539	0,679
25.03.2026 23	24,00	55,97	48,95	7,02	103,200	108,230	-5,030	0,588	0,539	0,713
26.03.2026 23	24,00	54,60	47,95	6,65	103,300	108,350	-5,050	0,588	0,539	0,678
27.03.2026 23	24,00	54,59	47,91	6,68	103,300	108,320	-5,020	0,588	0,539	0,681
28.03.2026 23	24,00	54,54	47,90	6,64	103,300	108,400	-5,100	0,588	0,539	0,676
29.03.2026 23	24,00	55,05	48,36	6,69	103,300	108,440	-5,140	0,588	0,539	0,681
30.03.2026 23	24,00	54,67	48,11	6,56	103,400	108,580	-5,180	0,588	0,539	0,668
31.03.2026 23	24,00	54,56	47,84	6,72	103,300	108,460	-5,160	0,588	0,539	0,684
01.04.2026 23	24,00	54,74	48,00	6,73	103,300	108,660	-5,360	0,588	0,539	0,686
02.04.2026 23	24,00	56,87	49,30	7,57	68,000	71,230	-3,230	0,588	0,539	0,505
03.04.2026 23	24,00	54,57	47,96	6,62	102,900	108,020	-5,120	0,588	0,539	0,671
04.04.2026 23	24,00	54,52	47,71	6,81	102,500	107,560	-5,060	0,588	0,539	0,688
05.04.2026 23	24,00	54,53	47,79	6,75	100,500	105,250	-4,750	0,588	0,539	0,668
06.04.2026 23	24,00	54,48	47,53	6,95	78,400	81,800	-3,400	0,588	0,539	0,538
07.04.2026 23	24,00	55,00	48,01	6,99	102,600	107,220	-4,620	0,588	0,539	0,707
08.04.2026 23	24,00	61,28	52,62	8,66	101,800	105,630	-3,830	0,588	0,539	0,866
09.04.2026 23	24,00	58,68	50,64	8,04	100,900	105,090	-4,190	0,588	0,539	0,798
10.04.2026 23	24,00	55,64	48,32	7,32	100,800	105,260	-4,460	0,588	0,539	0,727
11.04.2026 23	24,00	56,48	49,02	7,46	101,000	105,310	-4,310	0,588	0,539	0,742
12.04.2026 23	24,00	59,17	51,12	8,05	101,400	105,240	-3,840	0,588	0,539	0,802
13.04.2026 23	24,00	55,27	48,14	7,12	100,700	105,300	-4,600	0,588	0,539	0,707
14.04.2026 23	24,00	55,10	48,00	7,10	100,400	105,020	-4,620	0,588	0,539	0,702
15.04.2026 23	24,00	55,27	48,07	7,20	100,600	105,320	-4,720	0,588	0,539	0,714
16.04.2026 23	24,00	58,18	50,48	7,69	100,900	105,470	-4,570	0,588	0,539	0,763
17.04.2026 23	24,00	57,24	49,81	7,43	37,100	38,780	-1,680	0,588	0,539	0,271
18.04.2026 23	24,00	17,96	24,35	-6,39	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	24,00	54,45	47,82	6,63	94,842	99,288	-4,446	0,588	0,539	0,659
Итого	744,00				2940,100	3077,920	-137,820			20,415

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.03.2026	94789,598	226036,695	575,324
18.04.2026	97729,698	229114,615	595,739

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru