

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Агой"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 2а

Номер прибора: 1412863

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	17,03	16,86	0,17	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000
06.11.2025 23	24,00	17,12	16,96	0,16	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,82	17,07	-0,25	0,062	0,047	0,015	4,538	4,252	-0,000
08.11.2025 23	24,00	17,17	17,05	0,12	0,000	0,000	0,000	1,611	1,774	0,000
09.11.2025 23	24,00	17,28	17,10	0,18	0,000	0,000	0,000	1,601	1,774	0,000
10.11.2025 23	24,00	28,10	26,28	1,82	54,850	55,908	-1,059	2,356	2,192	0,335
11.11.2025 23	23,60	46,54	42,17	4,37	179,959	181,627	-1,667	4,446	3,508	0,733
12.11.2025 23	24,00	45,59	41,06	4,53	180,594	182,150	-1,556	4,405	3,508	0,787
13.11.2025 23	23,52	49,11	43,53	5,58	154,144	155,947	-1,803	4,334	3,589	0,902
14.11.2025 23	24,00	56,40	49,85	6,55	193,742	196,511	-2,769	4,599	3,702	1,271
15.11.2025 23	24,00	47,97	43,37	4,60	198,206	199,866	-1,660	4,334	3,375	0,903
16.11.2025 23	24,00	56,76	50,19	6,57	193,356	196,149	-2,792	4,354	3,447	1,272
17.11.2025 23	24,00	56,20	49,71	6,49	8,138	8,253	-0,115	5,884	5,354	0,053
18.11.2025 23	23,88	42,72	40,00	2,72	0,031	0,000	0,031	4,935	4,650	-0,000
Среднее	23,93	36,77	33,66	3,12	83,077	84,033	-0,955	4,242	3,723	0,447
Итого	335,00				1163,082	1176,459	-13,376			6,256

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
05.11.2025	-476,062	644,006
18.11.2025	-489,439	650,261

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1