

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Агой"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 2а

Номер прибора: 1412863

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	55,27	44,83	10,44	102,590	103,908	-1,319	3,651	3,498	1,068
20.03.2026 23	24,00	54,47	44,46	10,01	103,873	105,044	-1,171	3,620	3,467	1,038
21.03.2026 23	24,00	54,61	44,46	10,15	103,734	104,870	-1,136	3,702	3,538	1,052
22.03.2026 23	24,00	54,43	44,43	10,00	103,759	104,869	-1,110	3,610	3,447	1,036
23.03.2026 23	24,00	54,42	44,44	9,98	104,255	105,366	-1,111	3,630	3,457	1,038
24.03.2026 23	23,83	55,10	44,49	10,61	95,574	96,665	-1,091	3,783	3,610	1,006
25.03.2026 23	24,00	55,54	44,92	10,62	102,615	103,783	-1,168	3,640	3,487	1,088
26.03.2026 23	24,00	54,47	44,30	10,17	103,474	104,518	-1,044	3,671	3,498	1,051
27.03.2026 23	24,00	54,47	44,30	10,17	103,491	104,503	-1,012	3,671	3,508	1,051
28.03.2026 23	24,00	54,41	44,32	10,09	103,423	104,471	-1,048	3,630	3,477	1,042
29.03.2026 23	24,00	54,88	44,66	10,22	103,298	104,377	-1,079	3,640	3,477	1,053
30.03.2026 23	24,00	54,61	44,47	10,14	103,129	104,160	-1,031	3,671	3,518	1,044
31.03.2026 23	24,00	54,40	44,18	10,22	102,888	103,932	-1,044	3,620	3,457	1,050
01.04.2026 23	24,00	54,77	44,41	10,36	103,322	104,375	-1,053	3,640	3,477	1,068
02.04.2026 23	24,00	47,28	41,47	5,81	67,129	68,040	-0,911	3,579	3,538	0,776
03.04.2026 23	24,00	54,42	44,48	9,94	102,750	103,887	-1,137	3,559	3,396	1,020
04.04.2026 23	23,70	54,41	44,26	10,15	99,239	100,318	-1,079	3,569	3,416	1,006
05.04.2026 23	24,00	54,38	44,31	10,07	100,397	101,480	-1,083	3,498	3,334	1,008
06.04.2026 23	24,00	49,07	42,59	6,48	78,082	78,973	-0,891	3,345	3,263	0,832
07.04.2026 23	24,00	55,36	44,62	10,74	102,466	103,763	-1,297	3,508	3,355	1,098
08.04.2026 23	24,00	60,98	47,87	13,11	99,137	100,959	-1,822	3,385	3,243	1,294
09.04.2026 23	24,00	58,18	46,18	12,00	99,805	101,345	-1,540	3,396	3,243	1,192
10.04.2026 23	24,00	55,65	44,70	10,95	101,212	102,538	-1,326	3,416	3,263	1,105
11.04.2026 23	24,00	56,55	45,16	11,39	100,893	102,310	-1,417	3,375	3,233	1,146
12.04.2026 23	24,00	58,62	46,57	12,05	99,839	101,369	-1,530	3,365	3,212	1,195
13.04.2026 23	24,00	55,15	44,60	10,55	101,725	102,966	-1,240	3,385	3,233	1,071
14.04.2026 23	24,00	54,85	44,27	10,58	100,826	102,017	-1,191	3,375	3,222	1,065
15.04.2026 23	24,00	55,52	44,55	10,97	100,730	101,973	-1,244	3,396	3,243	1,101
16.04.2026 23	24,00	57,58	46,09	11,49	99,990	101,381	-1,391	3,375	3,233	1,143
17.04.2026 23	24,00	35,95	34,69	1,26	31,194	31,626	-0,432	3,069	3,131	0,358
18.04.2026 23	24,00	21,15	21,84	-0,69	0,000	0,000	0,000	2,957	3,131	0,000
Среднее	23,98	53,26	43,58	9,68	94,350	95,477	-1,127	3,507	3,374	1,003
Итого	743,53				2924,840	2959,788	-34,948			31,092

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
19.03.2026	-673,436	783,108
18.04.2026	-708,384	814,200

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru