

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	12,67	16,80	-4,13	0,000	0,210	-0,210	6,000	5,500	0,000
06.11.2025 23	24,00	11,47	11,30	0,17	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
07.11.2025 23	24,00	13,45	13,56	-0,10	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
08.11.2025 23	24,00	12,22	11,98	0,25	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
09.11.2025 23	24,00	12,32	16,13	-3,80	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	0,000
10.11.2025 23	24,00	56,81	15,51	41,30	0,000	0,050	-0,050	6,000	5,500	0,000
11.11.2025 23	24,00	38,68	42,92	-4,24	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
12.11.2025 23	24,00	55,45	46,09	9,35	0,000	0,030	-0,030	6,000	5,500	0,000
13.11.2025 23	24,00	56,55	50,56	5,98	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
14.11.2025 23	24,00	56,69	50,64	6,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
15.11.2025 23	24,00	54,83	48,62	6,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
16.11.2025 23	24,00	55,91	50,24	5,67	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
17.11.2025 23	24,00	56,96	51,06	5,91	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
18.11.2025 23	24,00	53,96	50,20	3,76	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
Среднее	24,00	39,14	33,97	5,17	0,000	0,021	-0,021	6,000	5,500	0,000
Итого	336,00				0,000	0,300	-0,300			0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
05.11.2025	80789,548	92563,978	500,461
18.11.2025	80789,548	92564,278	500,461

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru