

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	47,00	42,87	4,14	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
20.11.2025 23	24,00	53,68	47,92	5,76	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
21.11.2025 23	24,00	54,22	48,63	5,60	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
22.11.2025 23	24,00	55,03	49,02	6,01	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
23.11.2025 23	24,00	51,84	46,57	5,27	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
24.11.2025 23	24,00	38,55	35,05	3,50	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
25.11.2025 23	24,00	55,05	49,40	5,65	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
26.11.2025 23	24,00	53,70	48,20	5,50	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
27.11.2025 23	24,00	53,15	47,62	5,53	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
28.11.2025 23	24,00	53,62	48,00	5,62	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
29.11.2025 23	24,00	55,46	49,52	5,94	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
30.11.2025 23	24,00	52,27	46,77	5,50	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
01.12.2025 23	24,00	54,07	50,00	4,07	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	0,000
02.12.2025 23	24,00	53,00	47,73	5,27	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
03.12.2025 23	24,00	55,83	49,91	5,92	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
04.12.2025 23	24,00	56,80	50,80	6,00	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
05.12.2025 23	24,00	59,37	51,53	7,84	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
06.12.2025 23	24,00	55,88	48,21	7,67	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
07.12.2025 23	24,00	55,58	49,10	6,48	67,600	0,120	67,480	6,000	5,500	0,380
08.12.2025 23	23,02	55,46	50,40	5,06	161,500	0,000	161,500	6,000	5,500	0,889
09.12.2025 23	24,00	56,01	49,73	6,28	171,400	0,000	171,400	6,000	5,500	0,984
10.12.2025 23	24,00	55,52	49,75	5,77	171,300	0,000	171,300	6,000	5,500	0,954
11.12.2025 23	24,00	56,04	49,53	6,52	171,300	0,000	171,300	6,000	5,500	0,994
12.12.2025 23	24,00	55,55	50,20	5,35	171,900	0,000	171,900	6,000	5,500	0,986
13.12.2025 23	24,00	57,77	53,51	4,26	168,700	0,000	168,700	6,000	5,500	1,046
14.12.2025 23	24,00	68,05	58,85	9,20	172,500	0,000	172,500	6,000	5,500	1,490
15.12.2025 23	24,00	60,30	54,08	6,22	169,000	0,000	169,000	6,000	5,500	1,134
16.12.2025 23	24,00	61,41	55,23	6,18	170,000	0,000	170,000	6,000	5,500	1,222
17.12.2025 23	24,00	60,63	54,84	5,79	169,600	0,000	169,600	6,000	5,500	1,118
18.12.2025 23	24,00	56,33	49,13	7,20	168,400	0,000	168,400	6,000	5,500	1,026
Среднее	23,97	55,24	49,40	5,84	64,440	0,004	64,436	6,000	5,500	0,407
Итого	719,02				1933,200	0,130	1933,070			12,223

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.11.2025	80789,548	92564,278	500,461
18.12.2025	82722,748	92564,408	512,684

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru