

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	55,51	50,05	5,46	169,700	161,000	8,700	0,588	0,539	0,914
20.03.2026 23	24,00	54,60	49,37	5,23	170,700	162,100	8,600	0,588	0,539	0,881
21.03.2026 23	24,00	54,69	49,44	5,24	170,900	162,200	8,700	0,588	0,539	0,884
22.03.2026 23	24,00	54,60	49,36	5,24	170,800	162,200	8,600	0,588	0,539	0,883
23.03.2026 23	24,00	54,58	49,38	5,21	170,900	162,100	8,800	0,588	0,539	0,877
24.03.2026 23	24,00	55,00	49,53	5,47	164,600	156,300	8,300	0,588	0,539	0,889
25.03.2026 23	24,00	55,96	50,45	5,51	170,500	162,000	8,500	0,588	0,539	0,926
26.03.2026 23	24,00	54,60	49,35	5,25	171,000	162,200	8,800	0,588	0,539	0,886
27.03.2026 23	24,00	54,59	49,34	5,24	170,700	162,100	8,600	0,588	0,539	0,882
28.03.2026 23	24,00	54,54	49,31	5,23	170,900	162,200	8,700	0,588	0,539	0,881
29.03.2026 23	24,00	55,05	49,75	5,30	170,800	162,100	8,700	0,588	0,539	0,892
30.03.2026 23	24,00	54,67	49,44	5,23	170,900	162,200	8,700	0,588	0,539	0,881
31.03.2026 23	24,00	54,57	49,27	5,30	170,800	162,000	8,800	0,588	0,539	0,893
01.04.2026 23	24,00	54,77	49,46	5,31	170,900	162,200	8,700	0,588	0,539	0,895
02.04.2026 23	24,00	56,88	50,83	6,05	112,500	109,200	3,300	0,588	0,539	0,651
03.04.2026 23	24,00	54,58	49,42	5,16	171,300	162,300	9,000	0,588	0,539	0,872
04.04.2026 23	24,00	54,57	49,27	5,31	170,800	161,900	8,900	0,588	0,539	0,894
05.04.2026 23	24,00	54,56	49,23	5,33	166,400	157,900	8,500	0,588	0,539	0,875
06.04.2026 23	24,00	54,58	48,93	5,65	129,800	124,500	5,300	0,588	0,539	0,709
07.04.2026 23	24,00	55,07	49,59	5,48	170,900	161,900	9,000	0,588	0,539	0,924
08.04.2026 23	24,00	61,38	54,62	6,76	171,600	162,800	8,800	0,588	0,539	1,140
09.04.2026 23	24,00	58,74	52,50	6,24	170,500	161,600	8,900	0,588	0,539	1,049
10.04.2026 23	24,00	55,70	49,98	5,72	170,100	161,500	8,600	0,588	0,539	0,960
11.04.2026 23	24,00	56,54	50,66	5,87	170,800	161,700	9,100	0,588	0,539	0,988
12.04.2026 23	24,00	59,19	52,91	6,27	171,300	162,400	8,900	0,588	0,539	1,058
13.04.2026 23	24,00	55,31	49,82	5,49	170,800	161,800	9,000	0,588	0,539	0,924
14.04.2026 23	24,00	55,12	49,62	5,50	170,300	161,400	8,900	0,588	0,539	0,923
15.04.2026 23	24,00	55,33	49,75	5,58	170,800	161,800	9,000	0,588	0,539	0,939
16.04.2026 23	24,00	58,16	52,21	5,95	171,200	162,400	8,800	0,588	0,539	1,003
17.04.2026 23	24,00	57,22	50,90	6,32	62,700	63,800	-1,100	0,588	0,539	0,355
18.04.2026 23	24,00	19,51	33,71	-14,19	0,000	4,900	-4,900	0,588	0,539	0,000
Среднее	24,00	54,52	49,59	4,93	158,255	150,539	7,716	0,588	0,539	0,862
Итого	744,00				4905,900	4666,700	239,200			26,730

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.03.2026	97721,848	102447,238	616,511
18.04.2026	102627,748	107113,938	643,240

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru