

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	20,59	16,69	16,34	0,35	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
06.11.2025 23	24,00	16,80	16,42	0,38	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,74	16,40	0,34	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
08.11.2025 23	24,00	16,84	16,44	0,40	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
09.11.2025 23	24,00	15,90	16,33	-0,43	0,190	0,000	0,190	6,000	5,500	-0,000
10.11.2025 23	24,00	53,56	47,71	5,85	81,920	79,220	2,700	6,000	5,500	0,464
11.11.2025 23	24,00	46,41	42,59	3,82	272,210	268,640	3,570	6,000	5,500	1,026
12.11.2025 23	24,00	45,30	41,52	3,77	263,970	260,370	3,600	6,000	5,500	0,982
13.11.2025 23	24,00	50,64	45,68	4,96	217,710	216,370	1,340	6,000	5,500	1,072
14.11.2025 23	24,00	56,34	50,88	5,46	271,840	267,470	4,370	6,000	5,500	1,460
15.11.2025 23	24,00	54,80	49,98	4,83	99,250	269,110	-169,860	6,000	5,500	1,299
16.11.2025 23	24,00	56,51	51,21	5,30	197,710	264,850	-67,140	6,000	5,500	1,405
17.11.2025 23	24,00	56,28	50,91	5,36	268,340	261,630	6,710	6,000	5,500	1,403
18.11.2025 23	24,00	53,39	48,25	5,14	164,260	160,280	3,980	6,000	5,500	0,823
Среднее	23,76	39,73	36,48	3,25	131,243	146,281	-15,039	6,000	5,500	0,710
Итого	332,59				1837,400	2047,940	-210,540			9,935

Показания счетчиков: Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
05.11.2025	141354,647	111468,228	980,242
18.11.2025	143192,047	113516,167	989,016

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru