

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	45,02	41,64	3,38	271,500	266,310	5,190	6,000	5,500	0,910
20.11.2025 23	24,00	46,34	42,65	3,69	272,670	266,650	6,020	6,000	5,500	0,996
21.11.2025 23	24,00	52,14	47,25	4,89	247,180	240,680	6,500	6,000	5,500	1,194
22.11.2025 23	24,00	51,90	46,88	5,02	197,750	193,260	4,490	6,000	5,500	0,979
23.11.2025 23	24,00	46,68	42,71	3,97	274,950	268,890	6,060	6,000	5,500	1,080
24.11.2025 23	24,00	46,10	42,48	3,62	217,220	269,490	-52,270	6,000	5,500	0,780
25.11.2025 23	24,00	50,91	46,09	4,81	91,470	195,300	-103,830	6,000	5,500	0,435
26.11.2025 23	24,00	53,62	48,20	5,41	0,000	184,100	-184,100	6,000	5,500	0,000
27.11.2025 23	24,00	53,05	47,69	5,36	0,000	266,390	-266,390	6,000	5,500	0,000
28.11.2025 23	24,00	53,51	48,12	5,40	0,000	267,970	-267,970	6,000	5,500	0,000
29.11.2025 23	24,00	55,34	49,51	5,84	0,000	194,480	-194,480	6,000	5,500	0,000
30.11.2025 23	24,00	52,13	46,68	5,45	0,000	169,800	-169,800	6,000	5,500	0,000
01.12.2025 23	24,00	53,98	48,60	5,38	0,000	267,700	-267,700	6,000	5,500	0,000
02.12.2025 23	24,00	52,92	47,76	5,17	0,000	268,530	-268,530	6,000	5,500	0,000
03.12.2025 23	24,00	52,35	46,39	5,96	63,160	205,650	-142,490	6,000	5,500	0,372
04.12.2025 23	24,00	55,62	49,56	6,05	231,260	226,070	5,190	6,000	5,500	1,380
05.12.2025 23	24,00	55,36	49,45	5,91	265,490	259,760	5,730	6,000	5,500	1,547
06.12.2025 23	24,00	51,75	46,62	5,13	272,580	266,890	5,690	6,000	5,500	1,381
07.12.2025 23	24,00	55,43	49,58	5,86	273,450	267,780	5,670	6,000	5,500	1,579
08.12.2025 23	23,13	55,37	49,46	5,90	254,600	249,220	5,380	6,000	5,500	1,481
09.12.2025 23	24,00	56,29	50,27	6,02	165,960	263,840	-97,880	6,000	5,500	0,984
10.12.2025 23	24,00	55,40	49,57	5,83	0,000	262,980	-262,980	6,000	5,500	0,000
11.12.2025 23	24,00	52,89	50,23	2,66	0,000	264,380	-264,380	6,000	5,500	0,000
12.12.2025 23	24,00	55,74	50,09	5,65	0,000	266,260	-266,260	6,000	5,500	0,000
13.12.2025 23	23,44	56,11	52,89	3,22	0,000	255,590	-255,590	6,000	5,500	0,000
14.12.2025 23	24,00	64,63	56,79	7,84	147,250	267,600	-120,350	6,000	5,500	1,133
15.12.2025 23	24,00	60,20	53,23	6,96	269,390	263,580	5,810	6,000	5,500	1,844
16.12.2025 23	24,00	63,77	56,01	7,76	141,280	265,650	-124,370	6,000	5,500	1,076
17.12.2025 23	24,00	53,49	49,01	4,49	0,570	265,370	-264,800	6,000	5,500	0,003
18.12.2025 23	24,00	54,87	49,00	5,87	0,000	263,520	-263,520	6,000	5,500	0,000
Среднее	23,95	53,76	48,48	5,28	121,924	247,790	-125,865	6,000	5,500	0,638
Итого	718,57				3657,730	7433,690	-3775,960			19,151

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.11.2025	143192,047	113516,167	989,016
18.12.2025	146849,777	120949,857	1008,167

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	45,02	41,64	3,38	271,500	266,310	5,190	6,000	5,500	0,901
20.11.2025 23	24,00	46,34	42,65	3,69	272,670	266,650	6,020	6,000	5,500	0,984
21.11.2025 23	24,00	52,14	47,25	4,89	247,180	240,680	6,500	6,000	5,500	1,177
22.11.2025 23	24,00	51,90	46,88	5,02	197,750	193,260	4,490	6,000	5,500	0,969
23.11.2025 23	24,00	46,68	42,71	3,97	274,950	268,890	6,060	6,000	5,500	1,066
24.11.2025 23	24,00	46,10	42,48	3,62	217,220	269,490	-52,270	6,000	5,500	0,977
25.11.2025 23	24,00	50,91	46,09	4,81	91,470	195,300	-103,830	6,000	5,500	0,940
26.11.2025 23	24,00	53,62	48,20	5,41	0,000	184,100	-184,100	6,000	5,500	0,997
27.11.2025 23	24,00	53,05	47,69	5,36	0,000	266,390	-266,390	6,000	5,500	1,429
28.11.2025 23	24,00	53,51	48,12	5,40	0,000	267,970	-267,970	6,000	5,500	1,447
29.11.2025 23	24,00	55,34	49,51	5,84	0,000	194,480	-194,480	6,000	5,500	1,136
30.11.2025 23	24,00	52,13	46,68	5,45	0,000	169,800	-169,800	6,000	5,500	0,925
01.12.2025 23	24,00	53,98	48,60	5,38	0,000	267,700	-267,700	6,000	5,500	1,440
02.12.2025 23	24,00	52,92	47,76	5,17	0,000	268,530	-268,530	6,000	5,500	1,387
03.12.2025 23	24,00	52,35	46,39	5,96	63,160	205,650	-142,490	6,000	5,500	1,226
04.12.2025 23	24,00	55,62	49,56	6,05	231,260	226,070	5,190	6,000	5,500	1,369
05.12.2025 23	24,00	55,36	49,45	5,91	265,490	259,760	5,730	6,000	5,500	1,536
06.12.2025 23	24,00	51,75	46,62	5,13	272,580	266,890	5,690	6,000	5,500	1,369
07.12.2025 23	24,00	55,43	49,58	5,86	273,450	267,780	5,670	6,000	5,500	1,569
08.12.2025 23	23,13	55,37	49,46	5,90	254,600	249,220	5,380	6,000	5,500	1,471
09.12.2025 23	24,00	56,29	50,27	6,02	165,960	263,840	-97,880	6,000	5,500	1,587
10.12.2025 23	24,00	55,40	49,57	5,83	0,000	262,980	-262,980	6,000	5,500	1,534
11.12.2025 23	24,00	52,89	50,23	2,66	0,000	264,380	-264,380	6,000	5,500	0,703
12.12.2025 23	24,00	55,74	50,09	5,65	0,000	266,260	-266,260	6,000	5,500	1,505
13.12.2025 23	23,44	56,11	52,89	3,22	0,000	255,590	-255,590	6,000	5,500	0,824
14.12.2025 23	24,00	64,63	56,79	7,84	147,250	267,600	-120,350	6,000	5,500	2,099
15.12.2025 23	24,00	60,20	53,23	6,96	269,390	263,580	5,810	6,000	5,500	1,835
16.12.2025 23	24,00	63,77	56,01	7,76	141,280	265,650	-124,370	6,000	5,500	2,061
17.12.2025 23	24,00	53,49	49,01	4,49	0,570	265,370	-264,800	6,000	5,500	1,191
18.12.2025 23	24,00	54,87	49,00	5,87	0,000	263,520	-263,520	6,000	5,500	1,546
Среднее	23,95	53,76	48,48	5,28	121,924	247,790	-125,865	6,000	5,500	1,307
Итого	718,57				3657,730	7433,690	-3775,960			39,196

Показания счетчиков: Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.11.2025	143192,047	113516,167	989,016
18.12.2025	146849,777	120949,857	1008,167

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru