

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2026 23	24,00	54,61	48,93	5,68	0,000	258,700	-258,700	6,000	5,500	1,470
22.03.2026 23	24,00	54,33	48,76	5,57	0,000	258,870	-258,870	6,000	5,500	1,442
23.03.2026 23	24,00	54,26	48,45	5,82	0,000	258,440	-258,440	6,000	5,500	1,503
24.03.2026 23	24,00	61,51	54,19	7,32	0,410	259,160	-258,750	6,000	5,500	1,897
25.03.2026 23	24,00	54,65	49,08	5,57	81,340	258,580	-177,240	6,000	5,500	1,441
26.03.2026 23	24,00	54,52	48,93	5,59	266,050	259,300	6,750	6,000	5,500	1,451
27.03.2026 23	24,00	54,56	48,94	5,61	266,230	259,430	6,800	6,000	5,500	1,456
28.03.2026 23	24,00	54,62	48,99	5,63	266,310	259,500	6,810	6,000	5,500	1,462
29.03.2026 23	24,00	54,83	49,24	5,59	266,630	259,840	6,790	6,000	5,500	1,454
30.03.2026 23	24,00	54,65	49,08	5,57	191,570	259,990	-68,420	6,000	5,500	1,449
31.03.2026 23	24,00	54,40	48,81	5,59	0,010	259,640	-259,630	6,000	5,500	1,452
01.04.2026 23	24,00	64,68	55,04	9,65	0,000	260,230	-260,230	6,000	5,500	2,510
02.04.2026 23	24,00	26,29	41,25	-14,96	0,180	174,650	-174,470	6,000	5,500	-2,613
03.04.2026 23	24,00	54,94	49,28	5,66	0,000	258,460	-258,460	6,000	5,500	1,463
04.04.2026 23	24,90	55,36	48,10	7,26	0,000	257,130	-257,130	6,000	5,500	1,867
05.04.2026 23	24,00	53,26	48,79	4,47	0,000	258,250	-258,250	6,000	5,500	1,155
06.04.2026 23	24,00	54,01	48,01	6,00	115,070	198,440	-83,370	6,000	5,500	1,190
07.04.2026 23	24,00	56,83	50,59	6,23	264,970	257,670	7,300	6,000	5,500	1,606
08.04.2026 23	24,00	61,28	54,09	7,19	266,520	258,900	7,620	6,000	5,500	1,861
09.04.2026 23	24,00	56,94	50,67	6,28	264,360	256,950	7,410	6,000	5,500	1,613
10.04.2026 23	24,00	55,94	49,84	6,10	130,590	257,470	-126,880	6,000	5,500	1,570
11.04.2026 23	24,00	68,00	59,21	8,79	0,000	258,110	-258,110	6,000	5,500	2,268
12.04.2026 23	24,00	54,63	49,05	5,58	100,560	258,530	-157,970	6,000	5,500	1,442
13.04.2026 23	24,00	55,18	49,45	5,73	0,000	257,810	-257,810	6,000	5,500	1,477
14.04.2026 23	24,00	54,31	48,62	5,70	0,000	257,310	-257,310	6,000	5,500	1,466
15.04.2026 23	24,00	64,66	57,01	7,65	0,000	258,350	-258,350	6,000	5,500	1,977
16.04.2026 23	24,00	57,88	51,63	6,25	0,000	258,730	-258,730	6,000	5,500	1,617
17.04.2026 23	24,00	21,89	22,61	-0,72	0,000	42,180	-42,180	6,000	5,500	-0,030
18.04.2026 23	24,00	20,27	20,18	0,08	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
19.04.2026 23	24,00	19,29	19,04	0,26	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
20.04.2026 23	24,00	18,55	18,27	0,28	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
Среднее	24,03	51,01	46,26	4,74	80,026	221,955	-141,930	6,000	5,500	1,255
Итого	744,90				2480,800	6880,620	-4399,820			38,915

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.03.2026	154035,807	144608,037	1056,779
20.04.2026	156516,607	151488,657	1071,331

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1