

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Янтарь"
Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 1

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1900956

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	15,57	14,71	0,86	0,000	0,000	0,000	2,927	2,865	0,000
06.11.2025 23	24,00	15,80	14,96	0,84	0,000	0,000	0,000	2,661	2,590	0,000
07.11.2025 23	24,00	15,47	15,00	0,47	0,000	0,000	0,000	2,458	2,396	0,000
08.11.2025 23	24,00	15,48	15,19	0,29	0,000	0,000	0,000	2,325	2,284	0,000
09.11.2025 23	24,00	15,55	15,19	0,36	0,000	0,000	0,000	2,243	2,203	0,000
10.11.2025 23	24,00	15,71	15,34	0,37	0,000	0,000	0,000	2,192	2,152	0,000
11.11.2025 23	24,00	15,69	15,13	0,56	0,130	0,100	0,030	2,243	2,213	0,000
12.11.2025 23	24,00	15,37	15,66	-0,29	0,090	0,999	-0,909	3,814	3,702	-0,000
13.11.2025 23	24,00	15,55	16,13	-0,58	0,020	0,200	-0,180	6,455	6,302	0,000
14.11.2025 23	24,00	15,28	15,70	-0,42	0,000	0,200	-0,200	6,434	6,271	0,000
15.11.2025 23	24,00	14,98	15,85	-0,87	0,000	0,000	0,000	6,598	6,455	0,000
16.11.2025 23	24,00	14,80	15,96	-1,16	0,000	0,000	0,000	6,557	6,414	0,000
17.11.2025 23	24,00	32,71	29,57	3,14	177,607	179,972	-2,366	6,954	6,149	1,319
18.11.2025 23	24,00	43,26	39,91	3,35	215,462	218,367	-2,906	6,516	5,578	1,820
Среднее	24,00	18,66	18,16	0,49	28,093	28,560	-0,466	4,313	4,112	0,224
Итого	336,00				393,308	399,838	-6,530			3,139

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	77360,741	40930,718	883,994
18.11.2025	77754,049	41330,556	887,133

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru