

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Янтарь"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 3

Номер прибора: 1900830

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	17,21	17,18	0,03	0,000	0,010	-0,010	6,118	5,608	0,000
06.11.2025 23	24,00	17,35	17,32	0,03	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
07.11.2025 23	24,00	17,22	17,09	0,13	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
08.11.2025 23	24,00	17,26	17,05	0,21	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
09.11.2025 23	24,00	17,42	17,27	0,15	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
10.11.2025 23	24,00	17,57	17,44	0,13	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
11.11.2025 23	24,00	17,44	17,22	0,22	0,110	0,080	0,030	6,118	5,608	-0,000
12.11.2025 23	24,00	16,76	17,39	-0,63	0,500	0,010	0,490	6,118	5,608	-0,001
13.11.2025 23	24,00	17,28	17,57	-0,29	0,130	0,010	0,120	6,118	5,608	-0,000
14.11.2025 23	24,00	17,27	17,40	-0,13	0,080	0,000	0,080	6,118	5,608	0,000
15.11.2025 23	24,00	17,15	17,28	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
16.11.2025 23	24,00	17,14	17,33	-0,19	0,040	0,000	0,040	6,118	5,608	0,000
17.11.2025 23	24,00	34,38	28,00	6,38	80,146	82,225	-2,079	6,118	5,608	0,942
18.11.2025 23	24,00	46,69	34,42	12,27	96,085	98,313	-2,228	6,118	5,608	1,280
Среднее	24,00	20,58	19,28	1,30	12,649	12,903	-0,254	6,118	5,608	0,159
Итого	336,00				177,091	180,648	-3,557			2,221

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	56759,211	56151,339	827,003
18.11.2025	56936,302	56331,988	829,224

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru