

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Янтарь"
Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 5

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1900818

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	15,90	15,97	-0,07	0,010	0,000	0,010	6,934	6,914	-0,000
06.11.2025 23	24,00	15,99	16,11	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,954	6,934	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,02	16,14	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,954	6,934	0,000
08.11.2025 23	24,00	16,26	16,33	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,944	6,934	0,000
09.11.2025 23	24,00	16,12	16,30	-0,18	0,000	0,000	0,000	6,893	6,883	0,000
10.11.2025 23	24,00	16,18	16,34	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,944	6,924	0,000
11.11.2025 23	24,00	16,19	16,33	-0,14	0,000	0,000	0,000	6,924	6,914	0,000
12.11.2025 23	22,45	16,19	16,35	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,903	6,883	0,000
13.11.2025 23	24,00	16,12	16,34	-0,22	0,000	0,000	0,000	6,791	6,781	0,000
14.11.2025 23	24,00	15,53	16,15	-0,62	0,000	0,000	0,000	4,171	4,140	0,000
15.11.2025 23	24,00	15,93	16,07	-0,14	0,000	0,000	0,000	4,385	4,364	0,000
16.11.2025 23	24,00	15,80	15,96	-0,16	0,010	0,000	0,010	4,344	4,324	-0,000
17.11.2025 23	24,00	32,77	27,73	5,04	238,877	65,831	173,046	5,292	5,027	0,629
18.11.2025 23	24,00	42,11	35,53	6,58	83,270	81,122	2,148	5,925	5,649	0,935
Среднее	23,89	19,08	18,40	0,68	23,012	10,497	12,515	6,169	6,115	0,112
Итого	334,45				322,166	146,953	175,214			1,565

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	111632,729	43286,804	581,138
18.11.2025	111954,895	43433,757	582,702

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru