

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 6А

Номер прибора: 801597

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
05.11.2025	24,00	13,55	0,000	13,46	0,000	0,09	0,000	0,000
06.11.2025	24,00	13,41	0,000	13,33	0,000	0,08	0,000	0,000
07.11.2025	24,00	13,49	0,000	13,34	0,000	0,15	0,000	0,000
08.11.2025	24,00	15,01	0,000	14,95	0,000	0,06	0,000	0,000
09.11.2025	24,00	13,70	0,000	13,69	0,000	0,01	0,000	0,000
10.11.2025	24,00	14,19	0,000	14,13	0,000	0,06	0,000	0,000
11.11.2025	24,00	13,66	0,000	13,56	0,000	0,10	0,000	0,000
12.11.2025	24,00	14,22	0,000	14,16	0,000	0,06	0,000	0,000
13.11.2025	24,00	14,24	0,000	14,18	0,000	0,06	0,000	0,000
14.11.2025	24,00	12,56	0,000	12,50	0,000	0,06	0,000	0,000
15.11.2025	24,00	13,25	0,000	13,16	0,000	0,09	0,000	0,000
16.11.2025	24,00	12,30	0,000	12,34	0,000	-0,04	0,000	0,000
17.11.2025	24,00	48,61	59,820	26,71	59,820	21,90	0,000	1,310
18.11.2025	24,00	51,84	74,395	38,40	74,395	13,44	0,000	1,000
Среднее	24,00	18,86	9,587	16,28	9,587	2,58	0,000	0,165
Итого	336,00		134,215		134,215		0,000	2,310

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
05.11.2025	0,000	0,000	0,000
18.11.2025	134,215	134,215	2,310

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru