

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 2

Номер прибора: 1601758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	15,79	15,94	-0,15	0,000	0,000	0,000	4,599	5,517	0,000
06.11.2025 23	24,00	15,86	16,03	-0,17	0,000	0,000	0,000	4,344	5,517	0,000
07.11.2025 23	24,00	15,81	15,93	-0,12	0,000	0,000	0,000	3,436	5,517	0,000
08.11.2025 23	24,00	15,83	15,96	-0,13	0,000	0,000	0,000	3,712	5,517	0,000
09.11.2025 23	24,00	15,95	16,13	-0,18	0,000	0,000	0,000	4,436	5,517	0,000
10.11.2025 23	24,00	16,07	16,29	-0,22	0,000	0,000	0,000	3,681	5,517	0,000
11.11.2025 23	24,00	16,05	16,22	-0,17	0,000	0,000	0,000	1,489	5,517	0,000
12.11.2025 23	24,00	16,06	16,24	-0,18	0,000	0,000	0,000	1,815	5,517	0,000
13.11.2025 23	24,00	16,16	16,38	-0,22	0,000	0,000	0,000	3,569	5,517	0,000
14.11.2025 23	24,00	16,03	16,10	-0,07	0,090	0,000	0,090	2,978	5,517	-0,000
15.11.2025 23	24,00	17,19	13,94	3,25	0,000	0,000	0,000	5,201	5,517	0,000
16.11.2025 23	24,00	17,25	13,69	3,56	0,040	0,000	0,040	5,160	5,517	0,000
17.11.2025 23	24,00	34,52	27,85	6,67	98,747	0,000	98,747	5,496	5,517	0,839
18.11.2025 23	24,00	48,28	36,13	12,15	94,366	0,000	94,366	5,068	5,517	0,990
Среднее	24,00	19,78	18,06	1,72	13,803	0,000	13,803	3,927	5,517	0,131
Итого	336,00				193,242	0,000	193,242			1,829

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	84649,293	63972,112	1142,902
18.11.2025	84842,536	63972,112	1144,731

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru