

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 2

Номер прибора: 1601758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	44,99	37,72	7,27	95,927	0,000	95,927	5,354	5,517	0,868
20.11.2025 23	24,00	52,39	43,27	9,12	120,882	0,000	120,882	5,588	5,517	1,103
21.11.2025 23	24,00	52,75	43,18	9,57	133,839	0,000	133,839	5,578	5,517	1,280
22.11.2025 23	24,00	52,85	43,39	9,46	144,543	0,000	144,543	5,547	5,517	1,364
23.11.2025 23	24,00	52,71	43,50	9,21	150,364	0,000	150,364	5,506	5,517	1,382
24.11.2025 23	24,00	52,09	43,14	8,95	150,536	0,000	150,536	5,496	5,517	1,345
25.11.2025 23	24,00	51,49	42,83	8,66	151,359	0,000	151,359	5,496	5,517	1,309
26.11.2025 23	24,00	51,89	42,89	9,00	153,098	0,000	153,098	5,466	5,517	1,375
27.11.2025 23	24,00	52,69	43,37	9,32	154,767	0,000	154,767	5,486	5,517	1,439
28.11.2025 23	24,00	53,16	43,46	9,70	154,957	0,000	154,957	5,476	5,517	1,500
29.11.2025 23	24,00	52,95	43,37	9,58	155,240	0,000	155,240	5,476	5,517	1,484
30.11.2025 23	24,00	51,92	42,67	9,25	156,481	0,000	156,481	5,486	5,517	1,443
01.12.2025 23	24,00	51,78	42,45	9,33	155,980	0,000	155,980	5,476	5,517	1,452
02.12.2025 23	24,00	52,64	42,77	9,87	155,335	0,000	155,335	5,588	5,517	1,530
03.12.2025 23	24,00	52,82	42,72	10,10	155,755	0,000	155,755	5,608	5,517	1,569
04.12.2025 23	24,00	55,77	44,26	11,51	156,848	0,000	156,848	5,598	5,517	1,803
05.12.2025 23	24,00	56,85	44,91	11,94	157,704	0,000	157,704	5,598	5,517	1,881
06.12.2025 23	24,00	56,05	44,46	11,59	157,667	0,000	157,667	5,598	5,517	1,825
07.12.2025 23	24,00	53,11	42,62	10,49	158,082	0,000	158,082	5,619	5,517	1,655
08.12.2025 23	24,00	52,57	42,44	10,13	157,827	0,000	157,827	5,588	5,517	1,595
09.12.2025 23	24,00	52,94	42,57	10,37	158,224	0,000	158,224	5,608	5,517	1,637
10.12.2025 23	24,00	53,13	42,71	10,42	160,538	0,000	160,538	5,588	5,517	1,670
11.12.2025 23	24,00	54,71	43,44	11,27	160,601	0,000	160,601	5,598	5,517	1,808
12.12.2025 23	24,00	53,94	42,95	10,99	160,593	0,000	160,593	5,608	5,517	1,762
13.12.2025 23	24,00	59,50	45,97	13,53	161,082	0,000	161,082	5,598	5,517	2,178
14.12.2025 23	24,00	69,66	51,91	17,75	161,296	0,000	161,296	5,588	5,517	2,861
15.12.2025 23	24,00	61,96	47,46	14,50	160,949	0,000	160,949	5,588	5,517	2,332
16.12.2025 23	24,00	65,90	49,46	16,44	160,865	0,000	160,865	5,608	5,517	2,643
17.12.2025 23	24,00	61,48	47,07	14,41	160,263	0,000	160,263	5,629	5,517	2,310
18.12.2025 23	24,00	55,43	43,59	11,84	159,981	0,000	159,981	5,598	5,517	1,891
Среднее	24,00	54,74	43,89	10,85	152,720	0,000	152,720	5,555	5,517	1,676
Итого	720,00				4581,585	0,000	4581,585			50,295

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.11.2025	84842,536	63972,112	1144,731
18.12.2025	89424,121	63972,112	1195,026

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru