

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 3

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1800596

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	0,00	16,29	16,52	-0,23	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
06.11.2025 23	0,00	16,47	16,70	-0,23	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
07.11.2025 23	0,00	16,34	16,52	-0,18	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
08.11.2025 23	0,00	16,42	16,63	-0,21	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
09.11.2025 23	0,00	16,56	16,80	-0,24	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
10.11.2025 23	0,00	16,75	16,98	-0,23	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
11.11.2025 23	0,00	16,69	16,91	-0,22	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
12.11.2025 23	0,00	16,86	17,09	-0,23	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
13.11.2025 23	0,00	16,83	17,10	-0,27	0,400	0,200	0,200	6,118	5,608	-0,000
14.11.2025 23	0,00	16,65	16,93	-0,28	0,100	0,100	0,000	6,118	5,608	0,000
15.11.2025 23	0,00	16,57	16,86	-0,29	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
16.11.2025 23	0,00	16,55	16,79	-0,24	0,000	0,200	-0,200	6,118	5,608	0,000
17.11.2025 23	8,75	34,98	31,11	3,87	128,925	135,442	-6,517	6,118	5,608	0,831
18.11.2025 23	12,48	43,80	39,35	4,45	138,694	142,745	-4,052	6,118	5,608	1,102
Среднее	1,52	19,84	19,45	0,39	19,151	19,906	-0,755	6,118	5,608	0,138
Итого	21,23				268,118	278,687	-10,569			1,932

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	186445,091	186590,823	1999,524
18.11.2025	186713,209	186869,510	2001,456

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru