

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 3

Номер прибора: 1800596

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	45,08	39,25	5,83	165,042	169,320	-4,278	6,118	5,608	1,191
20.11.2025 23	24,00	52,20	44,71	7,49	214,525	218,805	-4,280	6,118	5,608	1,605
21.11.2025 23	24,00	52,56	44,85	7,71	216,759	221,368	-4,609	6,118	5,608	1,669
22.11.2025 23	24,00	52,62	44,66	7,96	219,022	223,365	-4,344	6,118	5,608	1,741
23.11.2025 23	24,00	52,47	44,54	7,93	216,965	221,099	-4,134	6,118	5,608	1,719
24.11.2025 23	24,00	51,82	44,21	7,61	217,722	221,228	-3,506	6,118	5,608	1,655
25.11.2025 23	24,00	51,26	43,95	7,31	217,584	222,244	-4,660	6,118	5,608	1,589
26.11.2025 23	24,00	51,66	44,26	7,40	217,838	223,800	-5,962	6,118	5,608	1,612
27.11.2025 23	24,00	52,48	44,96	7,52	229,403	233,837	-4,434	6,118	5,608	1,722
28.11.2025 23	24,00	52,95	45,28	7,67	229,051	235,289	-6,238	6,118	5,608	1,756
29.11.2025 23	24,00	52,75	45,12	7,63	228,283	235,602	-7,319	6,118	5,608	1,741
30.11.2025 23	24,00	51,68	44,58	7,10	236,106	241,304	-5,198	6,118	5,608	1,669
01.12.2025 23	24,00	51,64	44,58	7,06	234,727	241,304	-6,576	6,118	5,608	1,655
02.12.2025 23	24,00	52,47	45,07	7,40	231,575	237,095	-5,520	6,118	5,608	1,715
03.12.2025 23	24,00	52,62	45,09	7,53	232,446	237,092	-4,646	6,118	5,608	1,749
04.12.2025 23	24,00	55,61	47,08	8,53	233,285	237,183	-3,897	6,118	5,608	1,991
05.12.2025 23	24,00	56,68	47,86	8,82	233,646	239,075	-5,428	6,118	5,608	2,059
06.12.2025 23	24,00	55,81	47,31	8,50	229,014	237,252	-8,238	6,118	5,608	1,947
07.12.2025 23	24,00	52,93	45,25	7,68	229,649	238,166	-8,516	6,118	5,608	1,761
08.12.2025 23	24,00	52,38	44,87	7,51	226,748	235,430	-8,682	6,118	5,608	1,702
09.12.2025 23	24,00	52,72	45,09	7,63	226,020	234,616	-8,596	6,118	5,608	1,723
10.12.2025 23	24,00	52,91	45,19	7,72	225,210	234,309	-9,099	6,118	5,608	1,737
11.12.2025 23	24,00	54,52	46,25	8,27	225,133	234,896	-9,763	6,118	5,608	1,862
12.12.2025 23	24,00	53,80	45,69	8,11	224,818	235,349	-10,531	6,118	5,608	1,821
13.12.2025 23	24,00	59,47	49,36	10,11	224,631	235,442	-10,812	6,118	5,608	2,272
14.12.2025 23	24,00	69,35	56,37	12,98	228,722	235,950	-7,228	6,118	5,608	2,971
15.12.2025 23	24,00	61,77	51,14	10,63	226,742	234,570	-7,828	6,118	5,608	2,410
16.12.2025 23	24,00	65,77	53,70	12,07	226,846	235,179	-8,334	6,118	5,608	2,738
17.12.2025 23	24,00	61,22	50,73	10,49	228,059	235,095	-7,036	6,118	5,608	2,393
18.12.2025 23	24,00	55,19	46,48	8,71	224,958	233,287	-8,329	6,118	5,608	1,956
Среднее	24,00	54,55	46,25	8,30	224,018	230,618	-6,601	6,118	5,608	1,871
Итого	720,00				6720,530	6918,549	-198,020			56,132

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.11.2025	186713,209	186869,510	2001,456
18.12.2025	193433,738	193788,059	2057,588

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1