

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 1

Номер прибора: 1800541

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	49,40	44,14	5,26	118,529	119,979	-1,450	0,600	0,550	0,620
20.03.2026 23	24,00	50,14	44,63	5,51	115,368	116,854	-1,486	0,600	0,550	0,635
21.03.2026 23	24,00	50,75	45,07	5,68	115,070	116,536	-1,466	0,600	0,550	0,654
22.03.2026 23	24,00	50,64	44,99	5,65	114,621	116,045	-1,424	0,600	0,550	0,648
23.03.2026 23	24,00	51,49	45,64	5,85	114,458	115,825	-1,367	0,600	0,550	0,670
24.03.2026 23	24,00	51,69	45,71	5,98	115,227	116,514	-1,287	0,600	0,550	0,689
25.03.2026 23	24,00	52,60	46,38	6,22	116,194	117,174	-0,980	0,600	0,550	0,723
26.03.2026 23	24,00	52,03	45,94	6,09	115,239	116,592	-1,354	0,600	0,550	0,702
27.03.2026 23	24,00	50,60	44,89	5,71	114,870	116,248	-1,378	0,600	0,550	0,656
28.03.2026 23	24,00	50,78	45,02	5,76	114,862	116,351	-1,489	0,600	0,550	0,661
29.03.2026 23	24,00	49,97	44,51	5,46	116,336	117,792	-1,455	0,600	0,550	0,634
30.03.2026 23	24,00	50,92	45,35	5,57	111,199	112,364	-1,165	0,600	0,550	0,619
31.03.2026 23	24,00	51,87	46,14	5,73	121,744	122,611	-0,867	0,600	0,550	0,698
01.04.2026 23	24,00	50,76	45,28	5,48	121,787	122,448	-0,661	0,600	0,550	0,668
02.04.2026 23	24,00	48,89	43,93	4,96	121,217	122,025	-0,808	0,600	0,550	0,603
03.04.2026 23	24,00	48,98	43,97	5,01	121,401	122,079	-0,678	0,600	0,550	0,608
04.04.2026 23	24,00	52,34	46,50	5,84	122,241	122,562	-0,322	0,600	0,550	0,714
05.04.2026 23	24,00	49,92	44,66	5,26	121,834	121,895	-0,061	0,600	0,550	0,641
06.04.2026 23	24,00	51,39	45,71	5,68	120,714	120,771	-0,058	0,600	0,550	0,686
07.04.2026 23	24,00	52,94	46,70	6,24	118,600	118,690	-0,090	0,600	0,550	0,741
08.04.2026 23	24,00	61,03	52,87	8,16	119,927	119,442	0,485	0,600	0,550	0,979
09.04.2026 23	24,00	59,19	51,47	7,72	119,606	119,099	0,507	0,600	0,550	0,925
10.04.2026 23	24,00	53,97	47,39	6,58	118,768	118,515	0,253	0,600	0,550	0,782
11.04.2026 23	24,00	54,96	48,17	6,79	118,697	118,393	0,304	0,600	0,550	0,806
12.04.2026 23	24,00	54,21	47,70	6,51	118,680	118,431	0,249	0,600	0,550	0,775
13.04.2026 23	24,00	51,66	45,72	5,94	118,002	118,107	-0,105	0,600	0,550	0,701
14.04.2026 23	24,00	52,57	46,40	6,17	117,912	117,944	-0,032	0,600	0,550	0,728
15.04.2026 23	24,00	50,74	44,93	5,81	117,449	117,354	0,095	0,600	0,550	0,682
16.04.2026 23	24,00	51,58	45,65	5,93	117,337	117,146	0,191	0,600	0,550	0,697
17.04.2026 23	24,00	32,86	32,74	0,12	39,898	39,762	0,136	0,600	0,550	0,216
18.04.2026 23	24,00	19,93	19,78	0,15	4,800	4,800	0,000	0,600	0,550	0,001
Среднее	24,00	50,35	44,77	5,57	111,696	112,269	-0,573	0,600	0,550	0,663
Итого	744,00				3462,587	3480,349	-17,762			20,562

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.03.2026	122420,008	104633,311	995,662
18.04.2026	125882,595	108113,660	1016,224

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1