

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 2

Номер прибора: 1400397

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	49,75	43,58	6,17	125,131	126,961	-1,831	0,576	0,507	0,769
20.03.2026 23	24,00	50,51	43,98	6,53	122,075	123,790	-1,715	0,573	0,508	0,797
21.03.2026 23	24,00	51,13	44,43	6,70	122,121	123,866	-1,746	0,573	0,508	0,817
22.03.2026 23	24,00	51,01	44,33	6,68	122,156	123,901	-1,745	0,573	0,508	0,816
23.03.2026 23	24,00	51,87	44,96	6,91	122,286	124,037	-1,751	0,573	0,508	0,844
24.03.2026 23	24,00	52,06	45,09	6,97	122,294	124,050	-1,756	0,573	0,508	0,853
25.03.2026 23	24,00	52,99	45,73	7,26	122,576	124,362	-1,787	0,574	0,508	0,890
26.03.2026 23	24,00	52,41	45,32	7,09	122,502	124,266	-1,764	0,573	0,508	0,868
27.03.2026 23	24,00	50,96	44,29	6,67	122,387	124,151	-1,764	0,573	0,508	0,816
28.03.2026 23	24,00	51,14	44,41	6,73	122,407	124,184	-1,778	0,573	0,507	0,823
29.03.2026 23	24,00	50,33	43,95	6,38	123,894	125,694	-1,800	0,575	0,508	0,790
30.03.2026 23	24,00	51,25	44,59	6,66	123,743	125,602	-1,859	0,575	0,508	0,803
31.03.2026 23	24,00	52,24	45,26	6,98	125,049	126,982	-1,933	0,576	0,507	0,872
01.04.2026 23	24,00	51,13	44,47	6,66	124,965	126,905	-1,940	0,575	0,506	0,832
02.04.2026 23	24,00	49,25	43,22	6,03	124,775	126,608	-1,833	0,575	0,507	0,753
03.04.2026 23	24,00	49,32	43,26	6,06	124,812	126,702	-1,890	0,575	0,506	0,757
04.04.2026 23	24,00	52,70	45,71	6,99	125,338	127,265	-1,927	0,576	0,507	0,876
05.04.2026 23	24,00	50,26	43,92	6,34	125,005	126,924	-1,919	0,576	0,508	0,792
06.04.2026 23	24,00	51,76	44,91	6,85	124,039	125,960	-1,921	0,575	0,508	0,849
07.04.2026 23	24,00	53,31	45,82	7,49	122,012	123,901	-1,890	0,574	0,509	0,914
08.04.2026 23	24,00	61,50	51,66	9,84	122,559	124,575	-2,015	0,578	0,513	1,206
09.04.2026 23	24,00	59,66	50,47	9,19	122,498	124,478	-1,980	0,574	0,509	1,126
10.04.2026 23	24,00	54,37	46,54	7,83	122,215	124,090	-1,875	0,575	0,510	0,958
11.04.2026 23	24,00	55,37	47,29	8,08	122,131	124,047	-1,916	0,574	0,508	0,988
12.04.2026 23	24,00	54,63	46,90	7,73	122,175	124,053	-1,878	0,574	0,509	0,946
13.04.2026 23	24,00	52,06	44,97	7,09	121,986	123,847	-1,861	0,574	0,508	0,866
14.04.2026 23	24,00	52,97	45,63	7,34	121,984	123,863	-1,878	0,573	0,508	0,895
15.04.2026 23	24,00	51,11	44,21	6,90	121,813	123,679	-1,865	0,573	0,508	0,841
16.04.2026 23	24,00	51,97	44,93	7,04	121,855	123,716	-1,861	0,573	0,508	0,858
17.04.2026 23	24,00	35,27	32,78	2,49	37,811	38,441	-0,631	0,342	0,323	0,278
18.04.2026 23	24,00	22,18	22,21	-0,03	0,000	0,000	0,000	0,209	0,210	0,000
Среднее	24,00	50,85	44,16	6,70	116,342	118,094	-1,752	0,555	0,492	0,822
Итого	744,00				3606,594	3660,902	-54,308			25,496

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.03.2026	34733,140	35194,624	513,652
18.04.2026	38339,734	38855,527	539,147

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru