

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 3

Номер прибора: 1602359

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	45,33	39,72	5,61	83,721	86,916	-3,195	4,864	4,120	0,573
20.11.2025 23	24,00	52,17	44,87	7,30	109,678	114,786	-5,108	4,997	4,058	0,801
21.11.2025 23	24,00	52,34	45,27	7,07	113,441	118,331	-4,890	5,048	4,038	0,801
22.11.2025 23	24,00	52,28	45,43	6,85	115,486	120,402	-4,916	5,058	4,018	0,791
23.11.2025 23	24,00	52,14	45,38	6,76	115,879	120,404	-4,525	5,037	4,007	0,784
24.11.2025 23	24,00	51,53	45,04	6,49	115,685	120,224	-4,539	5,037	4,007	0,751
25.11.2025 23	24,00	50,97	44,70	6,27	115,725	120,043	-4,318	5,037	4,007	0,726
26.11.2025 23	24,00	51,37	44,99	6,38	115,427	119,830	-4,403	5,027	3,997	0,737
27.11.2025 23	24,00	52,15	45,54	6,61	116,253	25,737	90,516	5,037	3,997	0,770
28.11.2025 23	24,00	52,62	45,85	6,77	116,157	0,000	116,157	5,037	3,997	0,786
29.11.2025 23	24,00	52,42	45,67	6,75	116,692	0,000	116,692	5,037	3,997	0,788
30.11.2025 23	24,00	51,40	45,03	6,37	117,548	0,000	117,548	5,058	3,997	0,748
01.12.2025 23	24,00	51,56	44,99	6,57	113,403	0,000	113,403	5,027	4,038	0,745
02.12.2025 23	24,00	52,55	45,51	7,04	110,804	0,000	110,804	5,129	4,191	0,781
03.12.2025 23	24,00	52,69	45,55	7,14	114,575	0,000	114,575	5,150	4,211	0,818
04.12.2025 23	24,00	55,63	47,57	8,06	111,690	0,000	111,690	5,139	4,201	0,901
05.12.2025 23	24,00	56,69	48,29	8,40	111,638	0,000	111,638	5,150	4,201	0,938
06.12.2025 23	24,00	55,86	47,82	8,04	111,595	0,000	111,595	5,150	4,211	0,897
07.12.2025 23	24,00	52,98	45,73	7,25	112,449	0,000	112,449	5,170	4,222	0,815
08.12.2025 23	24,00	52,44	45,43	7,01	112,349	0,000	112,349	5,139	4,201	0,788
09.12.2025 23	24,00	52,79	45,68	7,11	112,775	0,000	112,775	5,170	4,222	0,802
10.12.2025 23	24,00	52,99	45,85	7,14	113,564	0,000	113,564	5,170	4,222	0,812
11.12.2025 23	24,00	54,56	46,89	7,67	114,482	0,000	114,482	5,170	4,222	0,879
12.12.2025 23	24,00	53,87	46,42	7,45	114,650	0,000	114,650	5,190	4,242	0,854
13.12.2025 23	24,00	59,45	50,13	9,32	114,217	13,275	100,943	5,180	4,222	1,062
14.12.2025 23	24,00	69,35	57,39	11,96	111,356	116,973	-5,616	5,170	4,201	1,331
15.12.2025 23	24,00	61,79	52,07	9,72	112,935	117,276	-4,341	5,170	4,211	1,097
16.12.2025 23	24,00	65,70	54,66	11,04	112,903	117,429	-4,526	5,180	4,222	1,247
17.12.2025 23	24,00	61,23	51,65	9,58	113,537	24,019	89,517	5,201	4,242	1,088
18.12.2025 23	24,00	55,24	47,37	7,87	114,029	0,000	114,029	5,180	4,222	0,897
Среднее	24,00	54,47	46,88	7,59	112,821	44,522	68,300	5,104	4,132	0,860
Итого	720,00				3384,644	1335,646	2048,998			25,810

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.11.2025	123726,390	87174,973	1055,957
18.12.2025	127111,034	88510,618	1081,767

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru