

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.12.2025 по 18.01.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 3

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1602359

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.12.2025 23	24,00	55,21	47,25	7,96	114,128	2,076	112,052	5,170	4,201	0,909
20.12.2025 23	24,00	60,33	50,99	9,34	114,022	0,000	114,022	5,160	4,191	1,065
21.12.2025 23	24,00	59,21	50,32	8,89	113,802	0,000	113,802	5,170	4,211	1,012
22.12.2025 23	24,00	55,24	47,41	7,83	113,601	0,000	113,601	5,170	4,222	0,891
23.12.2025 23	24,00	54,61	46,80	7,81	112,015	0,000	112,015	5,170	4,242	0,875
24.12.2025 23	24,00	60,81	50,94	9,87	110,035	0,099	109,937	5,201	4,293	1,086
25.12.2025 23	24,00	71,53	58,20	13,33	107,719	0,000	107,719	5,139	4,242	1,437
26.12.2025 23	24,00	65,92	54,69	11,23	108,103	1,082	107,020	5,078	4,191	1,214
27.12.2025 23	24,00	69,34	56,81	12,53	108,373	3,547	104,826	5,190	4,303	1,358
28.12.2025 23	24,00	65,22	54,22	11,00	109,427	0,000	109,427	5,027	4,140	1,205
29.12.2025 23	24,00	68,38	56,37	12,01	108,650	0,098	108,552	5,037	4,150	1,305
30.12.2025 23	24,00	64,64	53,92	10,72	108,510	0,000	108,510	5,037	4,150	1,162
31.12.2025 23	24,00	69,71	57,03	12,68	107,856	1,769	106,087	5,037	4,140	1,368
01.01.2026 23	24,00	76,75	61,97	14,78	107,180	0,294	106,886	5,037	4,160	1,586
02.01.2026 23	24,00	73,33	59,76	13,57	107,528	0,000	107,528	5,027	4,150	1,453
03.01.2026 23	24,00	55,85	47,65	8,20	110,377	0,000	110,377	5,027	4,140	0,906
04.01.2026 23	24,00	54,65	46,67	7,98	110,295	0,000	110,295	5,037	4,150	0,879
05.01.2026 23	24,00	54,50	46,69	7,81	108,855	0,000	108,855	5,027	4,140	0,850
06.01.2026 23	24,00	56,25	47,95	8,30	108,977	0,000	108,977	4,997	4,120	0,904
07.01.2026 23	24,00	56,77	48,40	8,37	108,327	0,000	108,327	5,027	4,150	0,907
08.01.2026 23	24,00	54,83	47,08	7,75	108,581	0,000	108,581	5,027	4,150	0,842
09.01.2026 23	24,00	55,70	47,72	7,98	108,416	0,000	108,416	5,017	4,140	0,865
10.01.2026 23	24,00	55,09	47,16	7,93	108,478	0,000	108,478	5,037	4,150	0,861
11.01.2026 23	24,00	54,68	46,93	7,75	108,442	0,000	108,442	5,037	4,150	0,841
12.01.2026 23	24,00	66,49	54,81	11,68	107,066	0,000	107,066	5,109	4,232	1,248
13.01.2026 23	24,00	81,10	64,94	16,16	104,769	0,000	104,769	4,997	4,130	1,696
14.01.2026 23	24,00	74,72	60,72	14,00	105,958	0,000	105,958	4,997	4,120	1,482
15.01.2026 23	24,00	67,33	55,87	11,46	107,287	0,000	107,287	5,027	4,140	1,229
16.01.2026 23	24,00	66,39	54,94	11,45	107,506	0,000	107,506	5,027	4,140	1,232
17.01.2026 23	24,00	76,45	61,81	14,64	105,605	0,000	105,605	5,007	4,130	1,547
18.01.2026 23	24,00	78,53	63,18	15,35	104,912	0,000	104,912	4,997	4,120	1,612
Среднее	24,00	63,86	53,20	10,66	108,865	0,289	108,575	5,066	4,171	1,156
Итого	744,00				3374,802	8,967	3365,836			35,825

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.12.2025	127111,034	88510,618	1081,767
18.01.2026	130485,837	88519,585	1117,592

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru