

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Карат"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 7

Номер прибора: 1601368

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	0,00	15,81	15,42	0,39	0,013	0,000	0,013	2,325	2,294	0,000
06.11.2025 23	0,00	16,08	15,64	0,44	0,000	0,005	-0,005	1,132	1,203	0,000
07.11.2025 23	0,00	16,03	15,59	0,44	0,000	0,000	0,000	0,959	1,010	0,000
08.11.2025 23	0,00	16,15	15,72	0,43	0,000	0,000	0,000	0,908	0,887	0,000
09.11.2025 23	0,00	16,22	15,80	0,42	0,000	0,000	0,000	0,887	0,816	0,000
10.11.2025 23	0,00	16,34	15,94	0,40	0,000	0,000	0,000	0,806	0,765	0,000
11.11.2025 23	0,00	16,31	15,82	0,49	0,019	0,000	0,019	0,785	0,795	0,000
12.11.2025 23	0,00	16,12	15,79	0,33	0,145	0,033	0,112	2,284	2,366	0,000
13.11.2025 23	0,00	16,29	15,97	0,32	0,061	0,051	0,010	4,844	4,946	0,000
14.11.2025 23	0,00	15,93	15,75	0,18	0,011	0,026	-0,015	4,833	4,935	0,000
15.11.2025 23	0,00	15,22	15,61	-0,39	0,000	0,000	0,000	5,007	5,119	0,000
16.11.2025 23	0,00	15,43	15,46	-0,03	0,009	0,020	-0,011	4,956	5,068	-0,000
17.11.2025 23	12,25	33,98	29,47	4,51	157,825	157,682	0,143	5,476	4,599	1,189
18.11.2025 23	16,68	44,55	38,64	5,91	157,534	157,377	0,157	5,078	4,242	1,445
Среднее	2,07	19,32	18,33	0,99	22,544	22,514	0,030	2,877	2,789	0,188
Итого	28,93				315,617	315,193	0,424			2,634

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	122214,318	116732,027	2407,832
18.11.2025	122529,936	117047,220	2410,466

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru