

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Карат"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 7

Номер прибора: 1601368

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	45,64	38,39	7,25	146,369	146,788	-0,419	0,552	0,438	1,292
20.03.2026 23	24,00	49,97	42,32	7,65	229,559	230,166	-0,607	0,543	0,443	1,759
21.03.2026 23	24,00	50,57	42,75	7,82	229,352	229,970	-0,618	0,543	0,443	1,796
22.03.2026 23	24,00	50,45	42,73	7,72	229,108	229,728	-0,620	0,543	0,443	1,772
23.03.2026 23	24,00	51,30	43,28	8,02	229,274	229,873	-0,600	0,543	0,443	1,840
24.03.2026 23	24,00	51,49	43,34	8,15	229,736	230,331	-0,595	0,543	0,443	1,872
25.03.2026 23	24,00	52,41	43,95	8,46	230,228	230,810	-0,581	0,544	0,444	1,950
26.03.2026 23	24,00	51,83	43,58	8,25	230,102	230,700	-0,597	0,544	0,444	1,899
27.03.2026 23	24,00	50,43	42,66	7,77	229,955	230,548	-0,593	0,544	0,444	1,789
28.03.2026 23	24,00	50,60	42,79	7,81	230,161	230,744	-0,583	0,543	0,443	1,798
29.03.2026 23	24,00	49,82	42,41	7,41	233,091	233,655	-0,563	0,546	0,443	1,728
30.03.2026 23	24,00	50,78	43,11	7,67	219,916	220,473	-0,557	0,548	0,443	1,687
31.03.2026 23	24,00	51,67	43,64	8,03	233,921	234,540	-0,619	0,547	0,443	1,878
01.04.2026 23	24,00	50,58	42,86	7,72	234,387	234,996	-0,610	0,547	0,442	1,809
02.04.2026 23	24,00	48,78	41,75	7,03	234,093	234,686	-0,593	0,546	0,442	1,648
03.04.2026 23	24,00	48,80	41,79	7,01	234,041	234,641	-0,600	0,545	0,441	1,642
04.04.2026 23	24,00	52,11	44,02	8,09	234,597	235,206	-0,609	0,548	0,443	1,900
05.04.2026 23	24,00	49,75	42,41	7,34	234,377	234,974	-0,598	0,547	0,443	1,720
06.04.2026 23	24,00	51,20	43,34	7,86	232,362	232,965	-0,603	0,546	0,443	1,827
07.04.2026 23	24,00	52,65	44,05	8,60	228,487	229,095	-0,608	0,543	0,444	1,966
08.04.2026 23	24,00	60,68	49,42	11,26	228,849	229,488	-0,640	0,550	0,449	2,578
09.04.2026 23	24,00	58,93	48,26	10,67	228,852	229,468	-0,616	0,545	0,445	2,442
10.04.2026 23	24,00	53,72	44,69	9,03	228,718	229,322	-0,604	0,545	0,446	2,068
11.04.2026 23	24,00	54,70	45,38	9,32	228,484	229,095	-0,611	0,544	0,444	2,133
12.04.2026 23	24,00	54,01	45,01	9,00	228,514	229,126	-0,612	0,544	0,445	2,060
13.04.2026 23	24,00	51,46	43,27	8,19	228,205	228,799	-0,594	0,543	0,444	1,872
14.04.2026 23	24,00	52,36	43,88	8,48	228,429	229,025	-0,596	0,543	0,444	1,938
15.04.2026 23	24,00	50,53	42,59	7,94	227,828	228,428	-0,600	0,542	0,443	1,810
16.04.2026 23	24,00	51,41	43,26	8,15	227,901	228,500	-0,599	0,542	0,443	1,858
17.04.2026 23	24,00	36,53	32,12	4,41	70,823	71,026	-0,202	0,352	0,322	0,608
18.04.2026 23	24,00	22,13	21,17	0,96	0,000	0,000	0,000	0,177	0,184	0,000
Среднее	24,00	50,24	42,39	7,84	214,830	215,392	-0,563	0,527	0,431	1,772
Итого	744,00				6659,719	6677,165	-17,446			54,939

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.03.2026	151890,115	146492,529	2710,906
18.04.2026	158549,834	153169,695	2765,845

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru