

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 9

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1902247

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	15,59	15,48	0,11	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
06.11.2025 23	24,00	15,64	15,52	0,12	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
07.11.2025 23	24,00	15,55	15,40	0,15	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
08.11.2025 23	24,00	15,60	15,49	0,11	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
09.11.2025 23	24,00	15,66	15,52	0,14	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
10.11.2025 23	24,00	15,75	15,61	0,14	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
11.11.2025 23	24,00	15,70	15,55	0,15	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
12.11.2025 23	24,00	15,78	15,63	0,15	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
13.11.2025 23	24,00	15,87	15,75	0,12	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
14.11.2025 23	24,00	15,76	15,36	0,40	0,800	0,200	0,600	5,999	5,499	0,000
15.11.2025 23	24,00	15,65	14,95	0,70	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
16.11.2025 23	24,00	15,48	15,10	0,38	0,199	0,499	-0,300	5,999	5,499	0,000
17.11.2025 23	24,00	32,87	25,89	6,98	45,320	44,738	0,582	5,999	5,499	0,533
18.11.2025 23	24,00	42,12	32,78	9,34	58,291	58,608	-0,317	5,999	5,499	0,770
Среднее	24,00	18,79	17,43	1,36	7,472	7,432	0,040	5,999	5,499	0,093
Итого	336,00				104,610	104,045	0,565			1,304

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
04.11.2025 23	29281,207	29522,741	426,009
18.11.2025 23	29385,817	29626,786	427,313

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /