

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 9

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1902247

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	48,05	36,94	11,11	85,851	86,040	-0,189	0,588	0,539	0,951
20.03.2026 23	24,00	48,65	37,19	11,46	85,336	85,336	0,000	0,588	0,539	0,977
21.03.2026 23	24,00	49,25	37,52	11,73	85,412	85,426	-0,014	0,588	0,539	1,001
22.03.2026 23	24,00	49,14	37,47	11,67	85,318	85,428	-0,110	0,588	0,539	0,995
23.03.2026 23	24,00	49,96	38,00	11,96	85,879	85,808	0,071	0,588	0,539	1,027
24.03.2026 23	24,00	50,07	38,01	12,06	86,171	85,609	0,562	0,588	0,539	1,038
25.03.2026 23	24,00	51,00	38,40	12,60	85,641	85,101	0,540	0,588	0,539	1,077
26.03.2026 23	24,00	50,47	38,13	12,34	85,464	85,108	0,356	0,588	0,539	1,053
27.03.2026 23	24,00	49,09	37,43	11,66	85,518	84,734	0,784	0,588	0,539	0,996
28.03.2026 23	24,00	49,28	37,50	11,78	85,510	84,731	0,779	0,588	0,539	1,006
29.03.2026 23	24,00	48,58	37,38	11,20	88,604	87,815	0,789	0,588	0,539	0,989
30.03.2026 23	24,00	49,47	38,08	11,39	90,247	90,076	0,171	0,588	0,539	1,028
31.03.2026 23	24,00	50,38	38,51	11,87	91,000	90,856	0,144	0,588	0,539	1,079
01.04.2026 23	24,00	49,36	37,95	11,41	89,758	90,179	-0,421	0,588	0,539	1,023
02.04.2026 23	24,00	47,65	37,14	10,51	90,017	90,006	0,011	0,588	0,539	0,946
03.04.2026 23	24,00	47,63	37,07	10,56	90,322	90,110	0,212	0,588	0,539	0,952
04.04.2026 23	24,00	50,75	38,65	12,10	90,393	90,056	0,337	0,588	0,539	1,092
05.04.2026 23	24,00	48,56	37,54	11,02	90,680	89,796	0,884	0,588	0,539	0,998
06.04.2026 23	24,00	49,91	38,00	11,91	87,758	87,397	0,361	0,588	0,539	1,042
07.04.2026 23	24,00	51,17	37,96	13,21	82,669	82,929	-0,260	0,588	0,539	1,091
08.04.2026 23	24,00	58,75	41,92	16,83	83,445	83,496	-0,051	0,588	0,539	1,402
09.04.2026 23	24,00	57,13	41,23	15,90	84,097	83,815	0,282	0,588	0,539	1,337
10.04.2026 23	24,00	52,15	38,52	13,63	85,198	84,102	1,096	0,588	0,539	1,160
11.04.2026 23	24,00	53,11	39,13	13,98	85,649	84,481	1,168	0,588	0,539	1,197
12.04.2026 23	24,00	52,52	38,92	13,60	85,469	84,385	1,084	0,588	0,539	1,163
13.04.2026 23	24,00	50,09	37,60	12,49	85,577	84,331	1,246	0,588	0,539	1,068
14.04.2026 23	24,00	50,93	38,06	12,87	85,840	84,415	1,425	0,588	0,539	1,104
15.04.2026 23	24,00	49,16	37,07	12,09	85,415	84,347	1,068	0,588	0,539	1,031
16.04.2026 23	24,00	50,05	37,58	12,47	85,474	84,131	1,343	0,588	0,539	1,066
17.04.2026 23	24,00	32,17	26,93	5,24	26,468	26,118	0,350	0,588	0,539	0,345
18.04.2026 23	24,00	19,20	18,40	0,80	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	24,00	48,83	37,10	11,72	81,941	81,489	0,452	0,588	0,539	1,008
Итого	744,00				2540,180	2526,162	14,018			31,234

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.03.2026 23	39863,112	40002,883	591,930
18.04.2026 23	42403,292	42529,045	623,164

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru