

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: МБОУ СОШ №25 им. М.Ф. Тихонова

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, 46А

Номер прибора: 1412908

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	18,40	17,60	0,80	0,000	0,000	0,000	0,836	1,438	0,000
06.11.2025 23	24,00	18,78	18,31	0,47	0,000	0,000	0,000	0,571	1,020	0,000
07.11.2025 23	24,00	18,86	18,67	0,19	0,000	0,000	0,000	0,408	0,755	0,000
08.11.2025 23	24,00	19,12	19,13	-0,01	0,000	0,000	0,000	0,296	0,571	0,000
09.11.2025 23	24,00	19,16	19,26	-0,10	0,000	0,000	0,000	0,224	0,459	0,000
10.11.2025 23	24,00	19,47	19,58	-0,11	0,000	0,000	0,000	0,173	0,387	0,000
11.11.2025 23	23,87	18,60	18,77	-0,17	0,000	0,000	0,000	0,112	0,224	0,000
12.11.2025 23	24,00	18,59	17,24	1,35	0,049	0,010	0,039	1,795	2,957	0,000
13.11.2025 23	24,00	19,34	16,90	2,44	0,004	0,038	-0,034	4,252	6,883	0,000
14.11.2025 23	24,00	19,35	19,30	0,05	0,000	0,002	-0,002	4,232	6,852	0,000
15.11.2025 23	24,00	19,39	19,47	-0,08	0,000	0,000	0,000	4,405	7,128	0,000
16.11.2025 23	24,00	19,30	19,39	-0,09	0,000	0,000	0,000	4,364	7,067	0,000
17.11.2025 23	24,00	35,47	32,94	2,53	213,484	215,827	-2,344	4,772	6,842	0,867
18.11.2025 23	24,00	46,56	41,14	5,42	215,182	217,438	-2,256	4,344	6,210	1,074
Среднее	23,99	22,17	21,26	0,91	30,623	30,951	-0,328	2,199	3,485	0,139
Итого	335,87				428,719	433,316	-4,596			1,941

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
05.11.2025	-30730,773	989,488
18.11.2025	-30735,369	991,429

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru