

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 1

Номер прибора: 00046941

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
05.11.2025 23	13,00	11,00	13,98	14,21	-0,23	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	13,69	14,08	-0,39	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	13,46	13,91	-0,45	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	13,82	14,15	-0,33	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	13,98	14,34	-0,36	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	14,20	14,56	-0,36	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2025 23	24,00	0,00	13,94	14,38	-0,44	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.11.2025 23	24,00	0,00	14,26	14,57	-0,31	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.11.2025 23	24,00	0,00	14,51	14,82	-0,31	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.11.2025 23	24,00	0,00	13,98	14,43	-0,45	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
15.11.2025 23	24,00	0,00	14,54	14,72	-0,18	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
16.11.2025 23	24,00	0,00	16,24	16,01	0,23	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
17.11.2025 23	24,00	0,00	50,55	37,98	12,57	100,450	93,430	7,020	6,00	5,50	1,262
18.11.2025 23	24,00	0,00	51,32	39,64	11,68	172,160	160,600	11,560	6,00	5,50	2,008
Среднее	23,21	0,79	19,46	17,99	1,48	19,472	18,145	1,327	6,00	5,50	0,234
Итого	325,00	11,00				272,610	254,030	18,580			3,270

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	120450,710	109301,940	1763,161	8958,00	332,00
18.11.2025	120723,320	109555,970	1766,431	9283,00	343,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru