

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 1

Номер прибора: 00046941

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	51,62	40,02	11,60	171,870	160,600	11,270	6,00	5,50	1,993
20.11.2025 23	24,00	0,00	51,40	40,03	11,37	172,100	160,500	11,600	6,00	5,50	1,955
21.11.2025 23	24,00	0,00	51,34	39,85	11,49	171,850	160,300	11,550	6,00	5,50	1,972
22.11.2025 23	24,00	0,00	51,26	39,75	11,51	171,350	159,800	11,550	6,00	5,50	1,969
23.11.2025 23	24,00	0,00	50,93	39,57	11,36	171,110	159,310	11,800	6,00	5,50	1,943
24.11.2025 23	24,00	0,00	49,78	39,07	10,71	170,480	159,120	11,360	6,00	5,50	1,822
25.11.2025 23	24,00	0,00	49,14	38,79	10,35	170,320	159,100	11,220	6,00	5,50	1,760
26.11.2025 23	24,00	0,00	49,86	39,25	10,61	170,450	158,900	11,550	6,00	5,50	1,808
27.11.2025 23	24,00	0,00	51,57	40,03	11,54	170,190	158,910	11,280	6,00	5,50	1,959
28.11.2025 23	24,00	0,00	52,17	40,17	12,00	167,720	156,540	11,180	6,00	5,50	2,009
29.11.2025 23	24,00	0,00	52,66	40,07	12,59	161,100	150,350	10,750	6,00	5,50	2,029
30.11.2025 23	24,00	0,00	51,55	39,54	12,01	159,190	148,530	10,660	6,00	5,50	1,912
01.12.2025 23	24,00	0,00	50,66	38,91	11,75	156,090	145,610	10,480	6,00	5,50	1,834
02.12.2025 23	24,00	0,00	52,16	39,78	12,38	157,280	146,440	10,840	6,00	5,50	1,947
03.12.2025 23	24,00	0,00	52,72	39,85	12,87	154,920	144,390	10,530	6,00	5,50	1,995
04.12.2025 23	24,00	0,00	56,81	41,60	15,21	151,410	141,060	10,350	6,00	5,50	2,298
05.12.2025 23	24,00	0,00	57,37	41,89	15,48	151,560	141,150	10,410	6,00	5,50	2,343
06.12.2025 23	24,00	0,00	56,29	41,44	14,85	151,450	141,160	10,290	6,00	5,50	2,244
07.12.2025 23	24,00	0,00	52,01	38,75	13,26	137,050	127,700	9,350	6,00	5,50	1,814
08.12.2025 23	24,00	0,00	53,01	39,62	13,39	148,820	138,840	9,980	6,00	5,50	1,987
09.12.2025 23	24,00	0,00	54,10	40,24	13,86	148,050	138,230	9,820	6,00	5,50	2,050
10.12.2025 23	24,00	0,00	54,15	40,43	13,72	151,070	140,900	10,170	6,00	5,50	2,071
11.12.2025 23	24,00	0,00	54,60	40,58	14,02	150,910	140,730	10,180	6,00	5,50	2,113
12.12.2025 23	24,00	0,00	53,94	40,16	13,78	151,860	141,600	10,260	6,00	5,50	2,090
13.12.2025 23	24,00	0,00	58,84	42,26	16,58	151,660	141,360	10,300	6,00	5,50	2,506
14.12.2025 23	24,00	0,00	69,15	47,70	21,45	152,070	141,280	10,790	6,00	5,50	3,259
15.12.2025 23	24,00	0,00	59,89	43,11	16,78	152,010	141,540	10,470	6,00	5,50	2,546
16.12.2025 23	24,00	0,00	64,24	44,71	19,53	148,970	138,680	10,290	6,00	5,50	2,907
17.12.2025 23	24,00	0,00	60,93	43,13	17,80	147,730	137,590	10,140	6,00	5,50	2,622
18.12.2025 23	24,00	0,00	54,77	40,14	14,63	147,730	137,690	10,040	6,00	5,50	2,156
Среднее	24,00	0,00	54,30	40,68	13,62	157,946	147,264	10,682	6,00	5,50	2,130
Итого	720,00	0,00				4738,370	4417,910	320,460			63,913

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	120723,320	109555,970	1766,431	9283,00	343,00
18.12.2025	125461,690	113973,880	1830,344	10003,00	343,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru