

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 1

Номер прибора: 00046941

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	50,39	38,17	12,22	145,650	136,980	8,670	0,59	0,54	1,778
20.03.2026 23	24,00	0,00	49,97	37,99	11,98	145,990	137,250	8,740	0,59	0,54	1,747
21.03.2026 23	24,00	0,00	49,88	38,03	11,85	146,570	137,840	8,730	0,59	0,54	1,737
22.03.2026 23	24,00	0,00	50,65	38,38	12,27	146,410	137,840	8,570	0,59	0,54	1,794
23.03.2026 23	24,00	0,00	50,64	38,40	12,24	146,430	137,740	8,690	0,59	0,54	1,790
24.03.2026 23	24,00	0,00	50,98	38,45	12,53	146,260	137,540	8,720	0,59	0,54	1,831
25.03.2026 23	24,00	0,00	52,39	39,24	13,15	146,470	137,820	8,650	0,59	0,54	1,924
26.03.2026 23	24,00	0,00	50,92	38,46	12,46	146,500	137,840	8,660	0,59	0,54	1,824
27.03.2026 23	24,00	0,00	49,71	37,85	11,86	146,270	137,840	8,430	0,59	0,54	1,735
28.03.2026 23	24,00	0,00	49,92	37,97	11,95	146,330	137,740	8,590	0,59	0,54	1,745
29.03.2026 23	24,00	0,00	49,82	38,03	11,79	147,490	138,840	8,650	0,59	0,54	1,737
30.03.2026 23	24,00	0,00	50,14	38,21	11,93	147,490	138,740	8,750	0,59	0,54	1,758
31.03.2026 23	24,00	0,00	50,52	38,23	12,29	147,530	138,840	8,690	0,59	0,54	1,812
01.04.2026 23	24,00	0,00	49,45	37,67	11,78	147,420	138,640	8,780	0,59	0,54	1,730
02.04.2026 23	24,00	0,00	49,26	37,80	11,46	147,270	138,450	8,820	0,59	0,54	1,683
03.04.2026 23	24,00	0,00	48,04	37,16	10,88	146,590	137,860	8,730	0,59	0,54	1,591
04.04.2026 23	24,00	0,00	50,53	38,25	12,28	146,820	138,040	8,780	0,59	0,54	1,800
05.04.2026 23	24,00	0,00	49,03	37,54	11,49	146,060	137,670	8,390	0,59	0,54	1,674
06.04.2026 23	24,00	0,00	50,20	38,10	12,10	146,130	137,560	8,570	0,59	0,54	1,767
07.04.2026 23	24,00	0,00	51,29	38,47	12,82	146,650	137,830	8,820	0,59	0,54	1,877
08.04.2026 23	24,00	0,00	56,95	41,30	15,65	146,360	137,460	8,900	0,59	0,54	2,288
09.04.2026 23	24,00	0,00	56,08	40,83	15,25	146,310	137,640	8,670	0,59	0,54	2,230
10.04.2026 23	24,00	0,00	52,36	38,87	13,49	146,600	138,020	8,580	0,59	0,54	1,973
11.04.2026 23	24,00	0,00	52,74	39,08	13,66	146,380	137,680	8,700	0,59	0,54	1,997
12.04.2026 23	24,00	0,00	54,15	39,99	14,16	146,070	137,270	8,800	0,59	0,54	2,061
13.04.2026 23	24,00	0,00	51,34	38,54	12,80	146,280	137,640	8,640	0,59	0,54	1,869
14.04.2026 23	24,00	0,00	52,66	39,24	13,42	146,280	137,540	8,740	0,59	0,54	1,960
15.04.2026 23	24,00	0,00	51,69	38,58	13,11	146,250	137,720	8,530	0,59	0,54	1,915
16.04.2026 23	24,00	0,00	53,12	39,63	13,49	146,060	137,570	8,490	0,59	0,54	1,966
17.04.2026 23	24,00	0,00	53,38	39,73	13,65	48,250	45,580	2,670	0,59	0,54	0,657
18.04.2026 23	24,00	0,00	17,24	17,76	-0,52	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
Среднее	24,00	0,00	50,18	37,93	12,24	138,618	130,420	8,198	0,59	0,54	1,750
Итого	744,00	0,00				4297,170	4043,020	254,150			54,250

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	138620,290	126352,770	2058,417	12163,00	343,00
18.04.2026	142917,460	130395,790	2112,667	12907,00	343,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru