

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 2

Номер прибора: 09973016

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	14,88	14,67	0,21	0,000	0,000	0,000	1,65	1,58	0,000
06.11.2025 23	24,00	14,85	14,74	0,11	0,000	0,002	-0,002	1,64	1,58	0,000
07.11.2025 23	24,00	14,83	14,69	0,13	0,000	0,000	0,000	1,63	1,57	0,000
08.11.2025 23	24,00	14,89	14,78	0,12	0,000	0,000	0,000	1,63	1,56	0,000
09.11.2025 23	24,00	15,03	14,89	0,14	0,000	0,000	0,000	1,62	1,56	0,000
10.11.2025 23	24,00	15,13	15,00	0,13	0,000	0,000	0,000	1,62	1,55	0,000
11.11.2025 23	24,00	15,07	14,94	0,13	0,000	0,000	0,000	1,62	1,55	0,000
12.11.2025 23	24,00	15,31	15,11	0,20	0,000	0,000	0,000	1,61	1,55	0,000
13.11.2025 23	24,00	15,32	15,25	0,07	0,000	0,103	-0,103	1,15	1,08	0,000
14.11.2025 23	24,00	14,91	14,85	0,06	0,000	0,001	-0,001	0,96	0,89	0,000
15.11.2025 23	24,00	46,39	37,17	9,21	171,752	170,412	1,340	4,46	3,87	1,834
16.11.2025 23	24,00	52,14	41,88	10,26	199,061	197,161	1,900	4,94	4,32	2,042
17.11.2025 23	24,00	51,28	40,70	10,58	178,146	176,477	1,669	4,91	4,40	1,881
18.11.2025 23	24,00	51,78	41,17	10,61	177,270	175,738	1,532	4,89	4,38	1,880
Среднее	24,00	25,13	22,13	3,00	51,873	51,421	0,452	2,45	2,25	0,545
Итого	336,00				726,228	719,893	6,335			7,637

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
05.11.2025	93954,900	102996,270	1269,638
18.11.2025	94681,128	103716,163	1277,275

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru